



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"
konta Nr.
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

16.05.2016 Nr. 13-4/081

Uz _____ Nr. _____

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr. 90000077325
Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī
LV - 5401

*TN objektam "Jaunas ēkas būvniecība poteciālās
ražotnes izvietojumam un infrastruktūras izveide
Viršu ielā 60, Daugavpilī"*

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
4. Saskaņotā būvprojekta vienu eksemplāru iesniegt SIA "Daugavpils ūdens", kā arī nodot to digitālā veidā.

ŪDENSAPGĀDEI

1. Ta kā esošie ūdensvada tīkli, kas atrodas minētajā teritorijā, nav SIA "Daugavpils ūdens" īpašums, tad nepieciešams veikt šo tīklu tehniskā stāvokļa pārbaudi (diametru un tehnisko stāvokli) un saskaņot ar šo tīklu īpašnieku, nepieciešamības gadījumā pārlīkt.
2. Pieslēgšanas vieta – esošais ūdensvads Dn 200 mm (ķets) pēc II pacēluma stacijas Viršu ielas braucceļā.

Daugavpils pilsētas DOME

26.05.2016

Reg. Nr. 1709/1.2.-6

3. Ūdensapgādes un ugunsdzēsības uzlabošanai (pec nepieciešamības) rekomendēts paredzēt ūdensvada sacilpošanu.
4. Ielas ūdensvada tīklos paredzēt ugunsdzēsības hidrantu (TT tipa) projektēšanu saskaņā ar LBN 222-15 normām.
5. Paredzēt perspektīvo klientu pieslēgšanu ūdensvadam (pie perspektīvās klienta sarkanās līnijas paredzēt pazemes noslēdzošo armatūru).
6. Nodrošināt esošajam SIA "Daugavpils ūdens" klientiem ar ūdensapgādi būvdarbu laikā, kā arī pārslēgt uz jaunu ūdensvadu pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
7. Ūdensvada ievadu (diametrs) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 222-15 normām.
8. Ūdensvadu tīklu ieprojektēt saskaņā ar LBN 222-15 un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

KANALIZĀCIJAI

1. Tā kā esošie kanalizācijas tīkli, kas atrodas minētajā teritorijā, nav SIA "Daugavpils ūdens" īpašums, tad nepieciešams veikt šo tīklu tehniskā stāvokļa pārbaudi (diametru un tehnisko stāvokli) un saskaņot ar šo tīklu īpašnieku, nepieciešamības gadījumā pārlīkt.
2. Uzņēmumiem un organizācijām, kuri veiks ražošanas darbību Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajona teritorijā, ir jānodrošina ražošanas notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas sistēmā pamatojoties uz 01.07.2015. MK Noteikumu Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" 138., 139., 140. pantiem, 22.01.2002. MK Noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vietu emulsiju ūdeni" 43.pantu un saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.17 "Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi" prasībām, paredzēt lokālo bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzbūvi.
3. Paredzēt pasākumus nepatīkamo smaku novēršanai saskaņā ar 01.07.2001. LR Likuma „Par piesārņojumu” 11.panta otrās daļas 8. punktu un 17.12.2014. LR MK Noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasībām, paredzēt kontroles un filtrācijas aizsardzības sistēmu pret smaku izplatīšanos apkārtējā vidē ierīkošanu.
4. Atkritumu apsaimniekošanu veikt, ievērojot LR 18.11.2010. likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” prasības.
5. Pieslēgšanas vieta – pie esošās kanalizācijas sūkņu stacijas "Križi" Viršu ielā, pēc nepieciešamības paredzēt papildus sūkņu stacijas.
6. Kanalizācijas tīklus (diametrs) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
7. Jaunajām akām, ja projektētāji paredz tās no dzelzsbetona, jābūt veiktai hidroizolācijai no abām pusēm.
8. Lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām.
9. Lietus kanalizācijas novadīšanai TN pieprasīt DPPI KSP (Saules ielā 5 a).

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis



Ģ.Kolendo