

AKCIJU SABIEDRĪBA "DAUGAVPILS SATIKSME"

Vienotais reģ.Nr. 41503002269
18. Novembra ielā 183, Daugavpilī, LV-5417,
tālr. 65433632, 65434614, fakss 65434203
tramvaju@dautkom.lv
Daugavpilī

2014.gada 8.maijā

Nr. 1-10/337

**Daugavpils pilsētas Domes
Izpilddirektoram
A. Kursiša kungam**

Par ēkas nojaukšanas tehniskajiem noteikumiem

Ēkas nojaukšanai pēc adreses Sakņu iela 35, Daugavpilī jāievēro šādus AS „Daugavpils satiksme” noteikumus:

1. Kontaktvads un gaisa elektropārvades elementi (savilcēji, spriegotāji, izolatori – tālāk tekstā *kontakttīkls*) atrodas zem sprieguma 600V visu diennakti, tāpēc nepieciešams ievērot šādas prasības:

1.1. ja tiks izmantotas sastatnes, tad to uzstādīšanu veikt no plkst. 00:50 līdz plkst. 04:20 (ar noteikumu, ka tiek atslēgts spriegums tramvaju kontakttīklā), iepriekš saskaņojot datumu un laiku ar AS „Daugavpils satiksme”. Sastatņu augstumam jābūt zemākam par kontakttīkla augstumu un tām jābūt droši uzstādītām uz pamatnes un nostiprinātām;

1.2. nodrošināt, lai stieņi atrodas ne tuvāk par 1,5 m no zem sprieguma esoša kontakttīkla, kā arī nodrošināt, lai darbinieki un viņu darba instrumenti neatrastos tuvāk par 1.0 m no zem sprieguma esoša kontakttīkla ēkas nojaukšanas laikā.

1.3. ja tiks izmantoti autoceltņi (kravas pacelāju mehānismi, ekskavatori), tad pieļaujamais autoceltņa (kravas pacelāju mehānismu, ekskavatoru) darbības attālums no kontakttīkla līdz autoceltņa (kravas pacelāju mehānismu, ekskavatoru) tuvākajām daļām – ne tuvāk kā 1m. Autoceltnim (kravas pacelāju mehānismiem, ekskavatoriem) vai tā daļām **AIZLIEGTS** tuvoties tuvāk par 1 m pie kontakttīkla.

Darbus kontakttīkla tuvumā atļauts veikt tikai tās atbildīgās personas klātbūtnē un vadībā, kas atbild par drošu darbu ar autoceltni (kravas pacelāju mehānismu, ekskavatoru). Autoceltnim (kravas pacelāju mehānismiem, ekskavatoriem) atļauts pārvietoties tikai ar **nolaistu** strēli kontakttīkla tuvumā vai zem tā.

1.4. Pieļaujamais negabarīta kravas augstums nedrīkst pārsniegt 4 m zem kontakttīkla līnijas. Ja iespējams, ka negabarīta kravas augstums pārsniegs šo augstuma atzīmi, tad šādus darbus iepriekš jāaskaņo ar AS “Daugavpils satiksme” pārstāvjiem.

2. Nodrošināt drošu un nepārtrauktu tramvaja vagonu kustību nojaukšanas laikā, nodrošināt tramvaju kontakttīkla un sliežu ceļa drošu ekspluatāciju, kā arī nodrošināt tramvaju braukšanas gabarītus;

3. Nodrošināt savlaicīgu atkritumu izvešanu un atkritumu ikdienas tīrīšanu no tramvaju sliežu ceļa, kā arī nepieļaut atkritumu nokļūšanu un tramvaju sliežu ceļa.

Ar cieņu,
AS „Daugavpils satiksme”
Valdes loceklis



Ē. Mekšs

V.Šops t.65433632
tramvaju@dautkom.lv