


2.bloka siltummezgla plāns M 1:50





Piezīmes

Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot siltummezgla augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei - zemākajos. armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu izvietojumu, kā arī iegriešanas karstā, aukstā ūdens, cirkulācijas un apkures caurulvados precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā. Siltummezgla siltumnesēja noliešanu veikt esošajā kanalizācijas sist.

Pieņemtie apzīmējumi.

- Esošās iekārtas un cauruļvadi, kuri siltummezgla Nr.2 robežās tiek demontēti.
- Esošās iekārtas un cauruļvadi, kuri siltummezgla Nr.2 robežās tiek saglabāti.
- No jauna projektējamie cauruļvadi, kuri siltummezgla Nr.2 robežās tiek paredzēti demontēto cauruļvadu vietā.

 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv				PASŪTĪTĀJS:		ARHĪVA NR.:	
				Daugavpils pilsētas dome reģ. nr. 90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils		LV-63-1	
						PASŪTĪTĀJS:	MARKA:
						LV-63	SM
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:		STADIJA	LAPA
Dajas.vadīt.	A.Pālenis		21.12.17.	Daugavpils 16. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Aveņu iela 40, Daugavpils		BP	SM-4
Izstrādāja	J.Pālena		21.12.17.	LAPAS NOSAUKUMS:		MĒROGS:	
				Siltummezgla Nr.2 plāns.		1:50	
						DATUMS:	21.12.2017.