



Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432  
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432  
Ūdensvada iela 3, Daugavpils  
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565  
Fakss + 371 654-25547  
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"  
konta Nr.  
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

22.05.2017 Nr. 13-4/063

Uz \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

## Tehniskie noteikumi

objektam "Ūdensvada pievada būvniecība Tukuma ielā 23, 18.novembra ielā 159, Daugavpilī"

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami apliecinājuma kartes veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt apliecinājuma karti atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam”, „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam” un citiem spēkā esošajiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 prasībām.
4. Izstrādāto apliecinājuma karti saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
5. Apliecinājuma karti saskaņot ar visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas.
6. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbus var veikt persona, kas ir sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta persona, ar SIA „Daugavpils ūdens” tehnisko uzraudzību (pirms tranšejas aizbēršanas SIA „Daugavpils ūdens” pārstāvja izsaukums ir obligāts).
7. Pieslēgšanu esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem veic tikai SIA „Daugavpils ūdens”.
8. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

### Ūdensvads

1. Tautas un Tukuma ielas pagalmā paredzēt jaunu ūdensvada tīklu izbūvi L - ap 200 m, OD110 mm, kā arī potenciālu abonentu pieslēgšanai (daudzums 2 gab.) paredzēt atzarojumus no ūdensvada ielas tīkliem līdz ēku iekšējiem tīkliem, kā arī paredzēt esošo ūdensvada uzskaites mezglu pārbūvi ēkās 18.Novembra ielā 159 un Tukuma ielā 23.
2. Atslēgt esošos ūdensvada tranzīta tīklus ēkā Tautas ielā 86, kā arī ēkā Grodņas ielā 34.
3. Noslēgarmatūras uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA “Daugavpils ūdens” projekta izstrādāšanas gaitā.
4. Projektā paredzēt marķēšanas plāksnīšu uzstādīšanu jauno aku un pazemes tipa ventiļu atrašanai.
5. Ūdensvada ieguldīšanas dziļums – ne mazāk par 2,0 m.
6. Paredzēt ievadu no polietilēna (PE u.tml.) caurulēm.

Pielikumā: shēma ar ūdensvada tīkliem uz 1 lp.

Valdes loceklis

Ģ.Kolendo

Lapinska 25626696