



## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432  
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432  
Ūdensvada iela 3, Daugavpils  
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565  
Fakss + 371 654-25547  
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "SEB Banka"  
Daugavpils filiāle,  
konta Nr.  
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

09.11.2015. Nr. 13-4/ 106

Uz 14.10.2015. Nr. 1.2.-6/2318

**Daugavpils pilsētas dome**  
**Reg. Nr. 90000077325**  
**K.Valdemara ielā 1, Daugavpilī**  
**LV-5401**

*TN "Spaļu ielas pārbūvei posmā  
no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam  
ar kadastra numuru 05000070506, Daugavpilī"*

## Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmēriju ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkiem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami būvprojekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīku izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 prasībām.
4. Būvprojekta darba apjomos paredzēt aku augšējo daļu virs pārsegumiem nomaiņu (lūkas, betona atbalsta gredzeni) un nepieciešamības gadījumā paredzēt esošā pārseguma nomaiņu esošām ūdensvada un kanalizācijas akām. Gadījumos, ja seguma atjaunošanas rezultātā kopējais atbalstu un skatejas gredzenu augstums pārsniedz 50 cm, nepieciešams paredzēt esošo aku rekonstrukciju.
5. Gadījumā, ja tiks atrastas ķieģeļu akas vai skataku uzgalvji, veikt ūdensvada un kanalizācijas aku remontu (ķieģeļu skataku uzgalvju nomaiņa, ķieģeļu aku nomaiņa).
6. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
7. Projektā paredzēt esošā Spaļu ielas ūdensvada d200 (ķets), posma garums ap 190 m, un ūdensvada d150 (plastmasa), posma garums ap 300 m, pārbūvi.
8. Maģistrālajiem ielas ūdensvadiem jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta dzeramā ūdens caurulēm, kuras atbilst EN 545:2003/AC:2005 prasībām. Visi veidgabali un savienojošās detaļas paredzētas no kaļamā ķeta, kam jāatbilst LVS EN 545:2003/AC:2005 prasībām. Caurulēm ir jābūt marķētām saskaņā ar EN 545:2002 standarta 4.6 pantu. Caurulēm, veidgabaliem un aizbīdņiem jābūt no viena izgatavotāja.
9. Aku vākiem asfaltētas ielas segumā jābūt peldošā tipa no kaļamā ķeta, tām jāatbilst LVS EN124 prasībām, kā arī paredzēt slēdzamus aku vākus.

10. Nemit vērā būvprojektu „Kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība Spaļu ielā, 12 un spiedvada būvniecība Spaļu ielā līdz esošai pilsētas kanalizācijai pie Spaļu ielas 1, Daugavpilī”, pasūtītājs – SIA “CCT”, reg. Nr.50103635991.
11. Pēc darbu beigām veikt kanalizācijas akus tīrīšanu un kanalizācijas tīklu skalošanu.
12. Lietus ūdeņu novadīšanu no teritorijas paredzēt esošos lietus ūdens kanalizācijas tīklos saskaņā ar DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” tehniskajiem noteikumiem.
13. Pieslēgšanu esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem veic tikai SIA „Daugavpils ūdens”.
14. Saskaņotā būvprojekta vienu eksemplāru (kopiju) iesniegt SIA ”Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.

SIA “Daugavpils ūdens”  
Valdes loceklis

S.Selickis

Lapinska 25626696