



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "SEB Banka"
Daugavpils filiāle,
konta Nr.
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

09.11.2015. Nr. 13-4/ 107

Uz 14.10.2015. Nr. 1.2.-6/2318

Daugavpils pilsētas dome
Reģ. Nr. 90000077325
K.Valdemara ielā 1, Daugavpilī
LV-5401

*TN "Mendeļejeva ielas pārbūvei posmā
no Višķu ielas līdz zemes gabalam
ar kadastra numuru 05000071614, Daugavpilī"*

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami būvprojekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 prasībām.
4. Būvprojekta darba apjomos paredzēt aku augšējo daļu virs pārsegumiem nomaiņu (lūkas, betona atbalsta gredzeni) un nepieciešamības gadījumā paredzēt esošā pārseguma nomaiņu esošām ūdensvada un kanalizācijas akām. Gadījumos, ja seguma atjaunošanas rezultātā kopējais atbalstu un skatejas gredzenu augstums pārsniedz 50 cm, nepieciešams paredzēt esošo aku rekonstrukciju.
5. Gadījumā, ja tiks atrastas ķieģeļu akas vai skataku uzgalvji, veikt ūdensvada un kanalizācijas aku remontu (ķieģeļu skataku uzgalvju nomaiņa, ķieģeļu aku nomaiņa).
6. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
7. Projektā paredzēt esošā Mendeļejeva ielas ūdensvada d250 (ķets) pārbūvi, posma garums ap 440 m.
8. Maģistrālajiem ielas ūdensvadiem jābūt izgatavotiem no kaļāmā ķeta dzeramā ūdens caurulēm, kuras atbilst EN 545:2003/AC:2005 prasībām. Visi veidgabali un savienojošās detaļas paredzētas no kaļāmā ķeta, kam jāatbilst LVS EN 545:2003/AC:2005 prasībām. Caurulēm ir jābūt marķētām saskaņā ar EN 545:2002 standarta 4.6 pantu. Caurulēm, veidgabaliem un aizbīdņiem jābūt no viena izgatavotāja.
9. Rekomendēts paredzēt esošā Mendeļejeva ielas kanalizācijas kolektora DN500 (betons, posma garums ap 170 m) un spiedvada DN150 (ķets, posma garums ap 220 m) pārbūvi.

Ņemot vērā to, ka augstāk minētie kanalizācijas tīkli pieder PAS "Daugavpils siltumtīkli", nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus no kanalizācijas tīklu īpašnieka.

10. Aku vākiem asfaltētas ielas segumā jābūt peldošā tipa no kaļamā ķeta, tām jāatbilst LVS EN124 prasībām, kā arī paredzēt slēdzamus aku vākus.
11. Pēc darbu beigām veikt kanalizācijas aku tīrīšanu un kanalizācijas tīklu skalošanu.
12. Lietus ūdeņu no teritorijas novadīšanu paredzēt esošos lietus ūdens kanalizācijas tīklos Višķu ielā saskaņā ar DPPI "Komunālās saimniecības pārvaldes" tehniskajiem noteikumiem.
13. Saskaņotā būvprojekta vienu eksemplāru (kopiju) iesniegt SIA "Daugavpils ūdens", kā arī nodot to digitālā veidā.

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis



S.Selickis

Lapinska 25626696