ĢENERĀLPLĀNS AR ĀRĒJAS APGAISMOJUMA TĪKLIEM

LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

U=400/ 230V

ĢP apzīmējumi	
	Gājēju celiņa segums
	Velo celiņa segums
	Asfalts
	Betona bruģis
	Sporta laukumu segums
	Oļi
	Blietēta grants
	Jaunizveidotais zālājs
	Priežu mulča
	Vienviru vārti
	Divviru vārti
	Žogs
	Ģērbtuves
	Koka soli
	Divu līmeņu soliņš
	Bio tualetes
	Atkritumu urnas
	Velosipēdu statīvs
	Grila vieta
	Eco atkritumi tvertne
	Piknika galds
	Demontējamie elementi
	Nocērtamie koki
	Projektējamie stādījumi
ELT apzīmējumi	
	Perspektīvas JUS sadalne, uzst. atsevišķā projektā

	Kontaktligzdu sadalne
	Apgaismojuma komutācijas sadalne
	Apg.balsts H=6,5m metālisks, cinkots, konisks D135/60, krāsots RAL9007 ar gaismekli Novatilu Avenue M 60W 4000K IP66 DIMM uz konsoles 0,2/ 0,2
W1	Ārējas elektroapgādes elektrokabelis 0,4/0,23 kV
W1	Ārējas elektroapgādes elektrokabelis 0,4/0,23 kV caurulē PE-Ø75 (750N)
W0	Ārējas apgaismojuma elektrokabelis 0,4/0,23 kV
W0	Ārējas apgaismojuma elektrokabelis 0,4/0,23 kV caurulē PE-Ø75 (750N)
	Rezerves caurule PE-Ø75 (750N) pilsētas elektroapgādes tīkliem
	Rezerves caurule PE-Ø75 (750N) pilsētas elektronisko sakaru tīkliem
Apzīmējumi	
sark.līn.	Sarkanā līnija
	Zemesgabala robeža
05000293008	Grunsgabala kadastra nr.
A	Ceļi
	Nogāzes
	Sakaru kabelis
	Sakaru kanalizācija
	Elektroapgādes kabelis 10 kV
	Elektroapgādes kabelis 0,4-0,23 kV
	Apgaismojuma kabeļu līnija
Ū	Ūdensvads
K	Kanalizācija
VSP2 G	Gāzes vads
ST	Siltumtrāse
	Žogs
50 20	Koki

PIEZĪMES.

1. UZMANĪBU!
   Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt inženierkomunikāciju atrašanas vietu.
   Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.
2. Elektroapgādes elektrokabeļus pārsvarā guldīt zemē, 0,7 m dziļumā no zemes virsmas, bet ceļu un laukumu krustojumos 1 m dzilumā PVC caurulēs.
3. Ieguldot kabeļus tuvāk nekā 2 m no koka tos ieguldīt kabeļus caurulēs zem koku saknēm ar gorizontālās urbšanas vai citu paņēmienu , bez raršanas darbu veikšanas, tūvāk par 2m no koku stumbriem.
4. Kabeļu caurules guldīt ar 0,2% novirzi.
5. Izmēri un augstuma atzīmes doti metros.
6. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
7. Materiālu atbilstība attiecīgo standartu un normu prasībām ir uzrādīta tehniskajās specifikācijās.

REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:

Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atklāt vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.

This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.

ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS"
BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R

Raiņa 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija
Tālr.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374
E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu

PASŪTĪTĀJS : Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"

PROJEKTS : JAUNO STROPU PROMENĀDES IZBŪVE UN PLUDMALES LABIEKĀRTOJUMS, DAUGAVPILĪ

RASĒJUMS : ĢENERĀLPLĀNS AR ĀRĒJAS APGAISMOJUMA TĪKLIEM

	AMATS, UZVĀRDS:	DATUMS:	PARAKSTS:
PROJ.VAD.:			
DAĻAS VAD.:	Ž.Ivanova Sert.Nr.70-2887	06.2016	
INŽENIERE:	Ž.Ivanova Sert.Nr. 70-2887	06.2016	
PĀRBAUDĪJA:			

PASŪTĪJUMA Nr :	APZĪMĒJUMS :	LAPAS:	STAD.:	MĒROGS:	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
ARH-10-15 LV	ELT-09		BP	1:500	ARH1015-ZI-00-ZZ-M2-ELT-0001.dwg	AutoCAD 2011 / ISO 297x1051