




Detaja #5




MÉROGS 1:10

Sūkņa pieslēgums DN125 (2gb)



MÉROGS 1:5


Virsskats
789



NORĀDĪJUMI:

- Detaļu izgatavot no nerūsējošā tērauda A2 (304)
- Caurules biezums - 2mm
- Uzmavas 1" (8gb) ārējais diametrs Ø39,5mm; iemetināta Ø40mm urbumā (cita uzmavas ārējā diametra gadījumā pielāgot atbilstošu urbuma diametru)
- Vīši izmēri doti milimetros (mm)


Metināms atloks (biezums 16mm)
Sānskats - skats no sūkņa puses!!!




NORĀDĪJUMI:

- Detaļu izgatavot no nerūsējošā tērauda A2 (304)
- Caurules biezums - 2mm
- Atloka atdūres biezums - 3mm
- Visi izmēri doti milimetros (mm)

Pretskats



Pievērst uzmanību metināmā atloka novietojumam - skrūvju caurumiem un iegriezumam iāsakrīt ar parādīto skatu!

 PROFESIONĀLAS STRUKĻAKU IEKĀRTAS		10.03.2017.		AKVEDUKTS, SIA	
		Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Pl "Komunālās saimniecības pārvalde", reģ. Nr. 90009547852			
Izstrādāja		Objekts: Struktūras aprīkojuma atjaunošana Dubrovīna parkā, Daugavpilī. Tehniskais uzdevums metāla konstrukciju izgatavošanai			
Reinis Sarkans					
Adrese Akvedukti, Ķekavas pagasts				Lapa: TN-08	
Tālrunis 67606390; fakss: 67606392				Stadija: ...	
Pārbaudīja Gints Jaudzems				Mērogs: 1:10	
Mob. tālr. 29223204				16 lapa	