Griezums A - A



Sānskats



Virsskats



SŪKŅA UZSTĀDĪŠANAI NEPIECIEŠAMAS ŠĀDAS DETAĻAS:

- Sūkņa uzsūkšanas grozs - detaļa #16 (skat. TN-14)
- Piedurknes stiprinājums - detaļa #17 (skat. TN-15)
- Detaļas piedurknes apakšējās daļas noslēgšanai - detaļa #18 (skat. TN-15)
- Motora dzesēšanas piedurkne (PVC caurule Ø250mm)
- Ner. tērauda stiprinājums, kas nelaiž cauri ūdeni
- Ner. tērauda stiprinājumi, kas laiž cauri ūdeni

DETAĻAS IETEICAMS IZGATAVOT SŪKŅA PIEGĀDĀTĀJAM!

AKVEDUKTS®
PROFESIONĀLAS STRŪKLAKU IEKĀRTAS

Izstrādāja	Reinis Sarkans	
Adrese Tārunis	Akvedukti, Ķekavas pagasts 67606390; fakss: 67606392	
Pārbaudīja	Gints Jaudzems	
Mob. tālr.	29223204	

10.03.2017. AKVEDUKTS, SIA

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas PI "Komunālās saimniecības pārvalde", reģ. Nr. 90009547852

Objekts: Strūklakas aprīkojuma atjaunošana Dubrovina parkā, Daugavpilī. Tehniskais uzdevums metāla konstrukciju izgatavotājam

Sūkņa uzsūkšanas piedurkne un grozs

Lapa: TN-14 | Stadija: ...

Mērogs: 1:8

16 lapas