



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404,
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM Daugavpilī

18.08.2016.

Nr. 14-13/24900/493

Daugavpils pilsētas dome

K. Valdemāra ielā 1,

Daugavpilī,

LV-5401

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī
2. <u>Objekta adrese</u> : Siguldas iela 24, Daugavpils, zemes gabals ar kadastra Nr. 050 000 60605
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, īpašumtiesības apliecinošs dokuments – Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 3726
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1. 2016.gada 10. augusta pieteikums Nr. 24900; 2. Zemesgrāmatas apliecība, kopija; 3. Būvju tehniskās inventarizācijas lietu kopsavilkums; 4. Projektēšanas uzdevums – tehniskā specifikācija.
5. <u>Apsekojums veikts</u> : 18.08.2016. VI Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Madara Kivriņa
6. <u>Konstatēts</u> : Ēkas ar kadastra apzīmējumiem 05000060605001 un 05000060605003 atrodas Siguldas ielā 24, Daugavpilī uz zemes gabala ar kadastra Nr. 050 000 60605. Ēkas ir paredzēts pārbūvēt un izveidot Daugavpils Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra filiāli. Ēkai, ar kadastra apzīmējumu 05000060605001, ir trīs virszemes stāvi un pagrabstāvs. Pārbūvēt ir paredzēts daļu šīs ēkas. Ēkas pirmajā stāvā ir paredzēta administrācija, medicīnas un sociālā personāla telpas un virtuve, otrajā stāvā paredzētas istabas klientiem, kuri daļēji sevi var apkalpot, fizioterapijas telpa, medikamentu glabātava, frizētava, bibliotēka, pirts, personāla sadzīves istaba, bet ēkas trešajā stāvā ir paredzētas istabas guļoši klientiem un pirts. Visos trīs ēkas stāvos ir paredzēti sanmezgli, trauku mazgātavas palīgtelpas. Ēkā ir paredzēts izbūvēt liftu un pacelāju. Pagrabstāvā paredzēts izvietot siltummezglu un elektrosadales telpu. Ēkā, ar kadastra apzīmējumu 05000060605003, ir paredzētas veļas mazgāšanas, žāvēšanas, gludināšanas telpas, sanmezgls un noliktava.
NOSACĪJUMI 1. Objekta projektēšanu veikt atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem, lai tas neapdraudētu blakus esošās būves, cilvēku drošību un neradītu kaitējumu cilvēku veselībai. 2. Būvniecības darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienības sertificētus un nekaitīgus cilvēka veselībai, dzīvībai un videi materiālus.

3. Autostāvvietu skaitu pakalpojumu objektos ierīkot atbilstoši Daugavpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 213. punkta prasībām, kā arī paredzēt stāvvietu velosipēdu novietošanai.

4. Pie ieejas paredzēt telpu vai vietu riteņkrēslu novietošanai, paredzēt vietu iemītnieku pastaigu laukumam.

5. Piebraucamajiem ceļiem teritorijā un tā tiešajā apkārtnē, kur pārvietojas transports, atkritumu savākšanas konteineru laukumam un autotransporta stāvvietas laukumam jābūt klātiem ar cieto segumu (asfalts, bruģis, blīvēta smiltis u.c.), kas nerada augsnes fizikālo piesārņojumu. Paredzēt sadzīves atkritumu konteineru izvietošanu (20 m attālumā no ēkas logiem).

6. Ēkas telpu minimālo augstumu no grīdas līdz griestiem paredzēt ne mazāk par 2,7 m, horizontālo komunikāciju un tehniskajās telpās - 2,45 m, izņemot telpas, kurām noteiktas citas prasības;

7. Nodrošināt telpu pieejamību personām ar ierobežotām funkcionālām spējām:

- ārējā pieejā neslīdošus cieta seguma piebraukšanas ceļus, kuru platums ir ne mazāks kā 1,2 m;

- ārējās uzbrauktuves, iekštelpu, kā arī viesnīcu un sanatoriju numuros, pandusu kāpums gājēju ceļos nedrīkst pārsniegt 1:20 (5%);

- ērtas iekļūšanas un pārvietošanās iespējas publiskajā ēkā, kā arī piemērotu palīgaprīkojumu atsevišķās telpās (piemēram, tualetēs);

- durvju vērtnes vismaz 1,2 m plašas, koridorus ar brīvo platumu vismaz – 1,5 m;

- ja starp ēku un ietvi, vai starp telpām ir līmeņu starpība, ierīkot pandusu. Minimālais pandusa platums – 1,2 m. Pandusu aprīko ar apmalēm visā to garumā vismaz 0,10cm augstumā. Pandusam abās pusēs paredzēt margas divos līmeņos ar augstumu 0,70m un 0,90m no grīdas līmeņa.

- ja pandusa garums pārsniedz 10m, paredz vismaz vienu atpūtas laukumu, bet ne retāk ik pēc 6m. Atpūtas laukuma minimālais garums 1,20m, ja šajā vietā uzbrauktuve maina virzienu, atpūtas laukuma garums nav mazāks par 1,50m.

- paredzēt pasažieru liftu vai izmanto citu risinājumu, kas būtu piemērots personām ar invaliditāti patstāvīgai lietošanai.

- minimālie lifta kabīnes izmēri 1,1 m x 1,4 m. Lifta kabīnē nodrošina audio informāciju par lifta darbību. Lifta izsaukuma pogas un vadības paneļa pogu apzīmējumu nodrošina Braila rakstā vai taktilā veidā.

- liftā paredzēt margas un nodrošināta iespēja apsēsties.

- tualetes telpu, kas pieejama riteņkrēslu lietotājiem. Tualetes kabīnes minimālam platumam jābūt 1,6 m, bet minimālam garumam – 2.2 m, klozetpoda priekšā paredz brīvu manevrēšanas laukumu 1,5 m diametrā.

- riteņkrēslu lietotājiem paredzētajā tualetē ierīkot palīdzības pogu (1,20m augstumā no grīdas līmeņa), lai personas ar invaliditāti nepieciešamības gadījuma var izsaukt palīdzību.

8. Sanitāri tehnisko iekārtu minimālo skaitu aprēķina atbilstoši LR MK 2000.gada 12.decembra noteikumu Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” 1. pielikuma prasībām.

9. No telpām, kurās pastāvīgi uzturas cilvēki, tualetes atdala ar priekštelpu. Tuaeletei vai tās priekštelpai jābūt aprīkotai ar roku mazgātņi (izlietni), nodrošināt roku mazgājamus līdzekļus un roku susināšanas iespēju.

10. Gaiteņos margas ierīkot vienā pusē, kāpnēs – abās pusēs.

11. Pensionāru sociālās apkalpošanas centrā telpu sastāvu, platības un aprīkojumu paredzēt atbilstoši LR MK 2000.gada 12.decembra noteikumu Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” 1. pielikuma un pasūtītāja prasībām, bet obligāti jābūt:

- dzīvojamā istabas – guļamtelpas atbilstoši klientu skaitam;
- sadzīves telpas un palīgtelpas;
- virtuve, ēdamtelpa un ēdiena sadales telpa katrā stāvā;
- sanitārās telpas iemītniekiem;

- personāla telpas (tualetes, dušas, garderobes).

12. Dzīvojamā istabā – guļamtelpā un guļamtelpā paredzēt vietas ne vairāk kā sešām personām.

13. Telpu uzkopšanas vajadzībām ierīkot ūdens ņemšanas krānu 0,5m augstumā no grīdas līmeņa, kā arī noteku netīro ūdeņu savākšanai.

14. Paredzēt telpu uzkopšanas inventāra, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu novietošanai.

15. Paredzēt darbiniekiem sadzīves telpas (atpūtas telpas, tualetes, dušas telpas) un to minimālo skaitu un iekārtojumu atbilstoši higiēnas prasībām. Ģērbtuvē katram darbiniekam paredzēt ne mazāk kā 0,75 m² lielu platību.

16. Paredzēt telpas veļas mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai.

17. Iekštelpu apdarei un aprīkojumam paredzēt viegli tīrāmus un dezinficējamus materiālus. Projektā norādīt informāciju par iekštelpu apdarei izmantojamiem materiāliem, atbilstoši telpu funkcionālajai nozīmei. Apdares materiāliem jābūt viegli kopjamiem:

- grīda gluda, ūdensnecaurļaidīga, viegli tīrāma un dezinficējama;
- sienas gludas, ūdensnecaurļaidīgas, viegli tīrāmas;
- griesti viegli tīrāmi;
- durvis un logi ir viegli tīrāmi.

18. Paredzēt ventilācijas sistēmas telpās saskaņā ar funkcionālo nozīmi, nodrošinot atbilstošus mikroklimata rādītājus (gaisa kustības ātrumu, gaisa relatīvo mitrumu, gaisa temperatūru). Telpās projektē dabiskās ventilācijas sistēmas un paredz dabīgo vēdināšanu: atveramus logus, logus ar īpašiem ventilējamiem rāmjiem vai īpašas aillas ārsienās. Tualetēs vēdināšanu paredzēt caur dabīgās nosūces kanāliem, kurus pievieno kopējai ventilācijas sistēmai katru atsevišķā kanālā.

19. Publisko ēku telpās ventilācijai, atbilstoši telpu pielietojuma veidam, jānodrošina izvadāmā gaisa daudzumi: publisko tualetu telpās – 90 m³ uz 1 tualeti.

20. Darba vietas un dzīvojamās telpas nodrošina ar dabisko apgaismojumu un aprīko ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai, ņemot vērā 28.04.2009. LR MK Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2.pielikuma prasības un LR MK 2000.gada 12.decembra noteikumu Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” 3.pielikuma prasības. Dabīgo apgaismojumu var neparedzēt tualetēs, higiēnas telpās un dušas telpās, kā arī citās cilvēku īslaicīgās uzturēšanās telpās.

21. Pārtikas blokā paredzēt sekojošas telpas ar atbilstošu aprīkojumu: pārtikas aprites telpas (pārtikas uzglabāšanas un apstrādes telpas), personāla telpas (personāla ģērbtuve, tualete, dušas telpa), inventāra un trauku mazgāšanas telpa, taras glabāšanas telpa, administrācijas telpa vai vieta, dezinfekcijas līdzekļu un apkopes inventāra glabāšanas telpa vai vieta. Paredzēt katrā stāvā ēdiena sadales telpu un atsevišķu trauku mazgāšanas telpu.

22. Telpas jāizvieto tā, lai ievērotu tehnoloģiskās plūsmas principu. Izslēdzot plūsmu krustošanās iespējamību izejvielu piegādē, gatavās produkcijas izsniegšanā.

23. Paredzēt atsevišķu ražošanas notekūdeņu un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu. Ražošanas notekūdeņu kanalizācijai pievienot sanitāri-tehniskās ierīces un uztvērējus (pirms notekūdeņu ievadīšanas kopējā kolektorā uzstādīt tauku uztvērējus).

24. Medicīnas kabinetu skaitu un aprīkojumu paredzēt atbilstoši LR MK 20.01.2009. noteikumiem Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un pasūtītāja prasībām.

25. Pirts telpu sastāvu un platības paredzēt atbilstoši pasūtītāja prasībām, bet obligāti jābūt:

- priekštelpai ar garderobi;
- tualetes telpām;
- mazgātavai ar ūdens krāniem aukstajam un karstajam ūdenim un dušas ierīcēm;
- lāvas telpai;
- personāla telpas;
- saimniecības telpas (tīrās veļas glabāšanai, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu, kā arī

telpu uzkopšanas inventāra, pirts inventāra novietošanai.

26. Frizētavas telpu sastāvu un aprīkojumu paredzēt atbilstoši LR MK 27.01.2009. noteikumiem Nr. 71 „Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām” un pasūtītāja prasībām.

27. Nodrošināt nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi. Dzeramā ūdens kvalitātei jāatbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Karstā ūdens temperatūra ēkas telpās – ūdens izdales vietās – ne zemāka par 55 °C un ne augstāka par 70 °C.

28. Paredzēt objekta pieguļošās teritorijas labiekārtošanu.

29. Rekomendējam VI Latgales kontroles nodaļai iesniegt projektu higiēniskai novērtēšanai.

Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles
departamenta Latgales kontroles nodaļas vadītāja



Ludmila Vainiņa

Madara Kivriņa, , 67819671
madara.kivrina@vi.gov.lv



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"
konta Nr.
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

23.08.2019. Nr. 13-1/142

Uz _____ Nr. _____

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr. 90000077325

Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī
LV - 5401

*TN objektam "Energoefektivitātes
paaugstināšana Daugavpils pilsētas
pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī"*

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 208-15 “Publiskas būves”, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
4. Saskaņotā būvprojekta vienu eksemplāru iesniegt SIA "Daugavpils ūdens", kā arī nodot to digitālā veidā.

ŪDENSAPGĀDEI

1. Objekta pieslēgšanu paredzēt SIA „Daugavpils ūdens” PE ūdensapgādes ķeta tīkliem D200 mm un esoša ūdensvada kamerā Siguldas iela 24 teritorijā. Pieslēgšanas vietā paredzēt noslēdzošo armatūru un ūdensmērītāju mezglu. Uztādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" būvprojekta izstrādāšanas gaitā.
2. Ūdensvada ievadu (diametrs) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” normām.

3. Paredzēt ievadu no polietilēna (PE, HDPE u. tml.) caurulēm.
4. Caurulēm (ar diametru Dn 100mm un vairāk) ir jābūt no augsta blīvuma polietilēna, jāatbilst LVS EN 12201-2:2003 standarta prasībām.
5. Ievada ielikšanas dziļumu paredzēt saskaņā ar LBN 222-15 normām.
6. Paredzēt ievadu no polietilēna (PE, HDPE u. tml.) caurulēm.
7. Ūdensvada ievada ielikšanas dziļums, saskaņā ar LBN 222-15 normām.

KANALIZĀCIJAI

1. Iztīrīt un veikt esošās kanalizācijas skalošanu, pārbaudīt esošo kanalizācijas tīklu un aku tehnisko stāvokli, nepieciešamības gadījumā pārlīkt.
2. Kanalizācijas tīklus (diametrs) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
3. Ierīkot izvadu no plastmasas caurules (PVC, PP un tml.).
4. Pievienojot ēku kanalizācijas tīkliem, ēkā paredzēt sadzīves kanalizācijas vēdināšanu.
5. Jaunajām akām, ja projektētāji paredz tās no dzelzsbetona, jābūt veiktai hidroizolācijai no abām pusēm.
6. Lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām.
7. Ēdnīcas ražošanas kanalizācijas izlaidē paredzēt tauku uztvērēju saskaņā ar LBN 223-15 un noteikumiem Nr.34 "Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" un paredzēt kontroles paraugu ņemšanas aku.
8. Lietus kanalizācijas novadišanai TN pieprasīt DPPI KSP (Saules ielā 5 a).

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis



Ģ.Kolendo

Čiževska 65422552, 29359519

Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2016. gada "17". augustā

Nr. 11-2/1502

Uz 2016. gada 8. augusta

Nr. 1.2.-6/1521

Daugavpils pilsētas domes
Priekšsēdētāja vietniekam
P. Dzalbes kungam
K. Valdemāra iela 1,
Daugavpilī, LV-5401

Par tehnisko noteikumu nosūtīšanu

Nosūtām Jums tehniskos noteikumus (turpmāk - TN) Nr. 2-007-16 objektam
„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Siguldas ielā
24, Daugavpilī”.

Pielikumā: TN Nr. 2-007-16

Ar cieņu,
Tehniskā direktora p.i.

Borovskis 65407560



V. Mjagkihs

SAŅEMTS
Daugavpils pilsētas DOMĒ

17. 08. 2016

Reģ. Nr. 2663/1.2.-6

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.2-007-16

Objekts: „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī”.

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:

1.1. apkurei, karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni.

2. Siltuma avots: SC2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī.

2.1. karsts ūdens _____ MW $t = 110 - 65^{\circ}\text{C}$ ar nogriezumumu pie 95°C

3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:

3.1. siltumtrase Siguldas ielā

4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā.

4.1. turpgaitas cauruļvadā: 6.8 bar

4.2. atgaitas cauruļvadā: 3.8 bar

5. Pasūtītājam ir pienākumi:

5.1. Aprēķināt siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju stundā, ievērojot pasākumus objekta energoefektivitātes paaugstināšanai un saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

5.2. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem un zemes robežu iecirkņiem apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.

5.3. Ieprojektēt un uzbūvēt siltuma trasi no savienošanas punkta līdz 3 stāvu ēkas Siguldas ielā 24 siltummezglam. Siltumtīklu likšanu izpildīt ar bezkanāla metodi, izmantojot iepriekš izolētus cauruļvadus. Siltumtīklu cauruļu diametru pieņemt aprēķinot esošo un perspektīvo slodzi.

5.4. Siltumtrases iegriešanas vietās paredzēt atslēdzošo armatūru un armatūru noliešanai vai atgaisošanai.

5.5. Nepieciešamības gadījumā, siltumtīkla likšanas projektu saskaņot ar zemes īpašniekiem.

5.6. 3 stāvu ēkā, siltumtrases ievadā un pie ārsienas paredzēt siltuma mezglā ierīkošanu. Siltummezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, sūkņus, nepieciešamos kontroles mēraparātus uzstādīšanu. Paredzēt siltumenerģijas siltumskaitītāja izvēli un uzstādīšanas vietu uz siltumtīkla piederības robežas. Siltumskaitītāja uzstādīšanu veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli”.

5.7. Ieprojektēt un uzbūvēt siltuma trasi no siltumenerģijas uzskaites punkta (3 stāvu ēkā) līdz veļas mazgāšanas ēkas Siguldas ielā 24 siltummezglam (1 stāvu ēka). Veļas mazgāšanas ēkas siltummezglā paredzēt modernas ierīces uzstādīšanu.

5.8. Visām siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.

5.9. Izstrādāt perspektīvo objektu siltumapgādes shēmu un iepriekš saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Shēmā ir jānorāda:

- ēkas nosaukumi;
- siltumslodzes katrai ēkai;
- siltumtrases ar diametriem un likšanas veidu;
- siltummezglu izvietojumi.

5.9. Nepieciešamības gadījumā ieprojektēt jaunas iekšējas siltumapgādes sistēmas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar projektēšanas uzdevumu.

5.10. Projektu pilnā apmērā saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, 2 eksemplāri tiek nodoti kontrolei.

5.11. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.

5.12. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2018. gada 16. augustam.

Tehniskā direktora p. i.

V. Mjagkihs

Glabāšanas termiņš: līdz nomaigai



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2016.gada 15.augustā Nr. 4-12/106

Daugavpils pilsētas dome
K. Valdemāra ielā 1
Daugavpilī, LV – 5401

Tehniskie noteikumi objektam:
“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī”

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes gabalu robežām, ielu sarkanām līnijām.
2. Pieslēgumu ielām projektēšanu veikt saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500), LBN prasībām, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra (prot. Nr.23, par.9) Saistošiem noteikumiem Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”, Aizsargjoslu likumu un attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
3. Veicot izbūves darbus, saglabāt esošus pazemes inženiertīklus, kā arī pēc iespējas kokus un zālienus.
4. Koku ciršanu (ja ir nepieciešams) saskaņot ar DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” mežzinī.
5. Projekta dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētiem dienestiem.
6. Projektā paredzēt būvmateriālu pievešanas un būvgružu izvešanas satiksmes organizēšanu, būvgružu glabāšanas un utilizācijas vietas noteikšanu.
7. Projektā paredzēt visu bojāto zālienu un segumu atjaunošanu atbilstoši pilsētas pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.23.
8. Nodrošināt celtniecības būvgružu (atkritumu) novākšanu ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības, noslēdzot attiecīgu līgumu ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 24 mēneši no izsniegšanas brīža.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde”
vadītāja vietnieka p.i.

A. Džeriņš

S A N E M T S
Daugavpils pilsētas DOMĒ

16. 08. 2016

Reģ. Nr. 2649/1.2.-6



Akciju sabiedrība "Sadalestikls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Tālr. 80200403, fakss (+371) 67728508, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī

16.08.2016. Nr. 30EF10-11.01/609
Uz 08.08.2016. Nr. 1.2-6/1521

Daugavpils pilsētas domes
priekšsēdētāja vietniekam
P.Dzalbem
K.Valdemāra ielā 1,
Daugavpilī, LV-5401

Tehniskie noteikumi

Objektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Siguldas ielā 24, Daugavpilī”

1. Izstrādājot projektu, ievērot prasības, ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.
2. Projektā jāizceļ esošo un perspektīvo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Projektu saskaņot ar AS „Sadalestikls” Austrumu Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr.65480281, 65480445.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS „Sadalestikls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā vērsties ar pieteikumu jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu vērsties jebkurā AS „Latvenergo” KAC, saskaņā ar „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 17.marta lēmums Nr.1/6).
7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un saskaņot ar AS „Sadalestikls” Austrumu Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.

Austrumu Ekspluatācijas daļas vadītājs

Vadims Masāns 65480445

Edgars Soldāns

SAŅEMTS
Daugavpils pilsētas DOME

17.08.2016

Reģ. Nr.1.2.-7/968

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/541/1079

Daugavpils

Datums: 24.08.2016 Pamatojums: 09.08.2016. pieteikums TN saņemšanai

Pieprasītājs: Daugavpils pilsētas dome

Kontakttālrunis: 29441553

Zemes kadastra Nr.

Objekta adrese: Siguldas ielā 24, Daugavpilī.

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Ēkas pārbūvei, tehniskā projekta izstrādei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikācijas: sakaru kanalizācija ar instalētiem sakaru kabeļiem, sakaru kabelis zemē, sakaru skapis un iekšēja sakaru tīkls.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500, kur jābūt uznestām visām sakaru komunikācijām. Projektā paredzēt pasākumus SIA Lattelecom esošo sakaru komunikāciju aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu.
2.	Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Jebkādu darbu veikšana tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē (tālr. 26412736).
3.	Ēkas projektā paredzēt trasi kabeļa ieguldīšanai no kanalizācijas ievada līdz gala iekārtas vietai (virs piekārtiem griestiem, kanālos zem apmetuma, mini kanālos, pa sienu u.c.). Paredzēt trasi abonentu kabeļa guldīšanai no gala iekārtas līdz klienta iekārtas pieslēguma vietai.
4.	Iekšējo tīklu izbūvi no telekomunikāciju sadales punkta līdz katrai telefonizējamai vietai veikt atbilstoši Eiropas standarta EN 50174-2 "Informācijas tehnoloģijas – Kabeļsistēmu ierīkošana" prasībām.
5.	Ja tehnisku iemeslu dēļ 1.punktā minētais nav iespējams, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru komunikāciju pārbūvēšanu. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par sakaru komunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom.
6.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA Citrus Solutions Rēzeknē, Maskavas ielā 5, tālr. 64648003; 29340546.
7.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120. Elektronisko sakaru tīklu projektēšanas, celtniecības un montāžas darbu veikšanai kontaktēties ar klientu attiecību vadītāju R.Stramkaļu tālr.: 64648003; 29340546.

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas pārstāvi
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA Lattelecom PPUD ARNN Daugavpils grupas pārstāvi
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Tehniskos noteikumus sagatavoja

Aleksejs Prudņikovs

SIA Lattelecom:

amats, tālrunis:

Līniju uzraudzības inženieris 65455120

Datums:

24.08.2016

Paraksts: