



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404,
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM Daugavpilī

20.01.2017.

Nr. 5.7-13/946/39

Daugavpils pilsētas dome

K. Valdemāra iela 1,
Daugavpils,
LV-5401

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Atklātā peldbaseina izbūve Tērvetes ielā 29, Daugavpilī
2. <u>Objekta adrese</u> : Tērvetes iela 29, Daugavpils, zemes gabals ar kadastra Nr. 05000292603
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, īpašumtiesības apliecinošs dokuments –Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodaļums Nr. 5299
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1. 2017.gada 09.janvāra iesniegums Nr. 1.2-6/35; 2. Zemesgrāmatas apliecība, kopija; 3. Zemes robežu plāns, kopija; 4. Projektēšanas uzdevums; 5. Situācijas plāns.
5. <u>Apsekojums veikts</u> : 11.01.2017. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Madara Kivriņa
6. <u>Konstatēts</u> : Atklātā peldbaseina izbūve paredzēta Tērvetes ielā 29, Daugavpilī, uz zemes gabala ar kadastra Nr. 05000292603. Šajā vietā jau agrāk ir bijis atklātā tipa peldbaseins ar palīgēkām, šīs degradējošās ēkas pirms būvniecības uzsākšanas paredzēts nojaukt. Blakus apbūvējamai teritorijai atrodas mežs, tuvākā dzīvojamā māja atrodas 50 m attālumā un apmēram 300 m attālumā atrodas pamesta viesnīcas ēka. Paredzēts izbūvēt sporta peldbaseinu 50x21 m lielumā ar 8 celiņiem, kam blakus paredzētas skatītāju tribīnes ar aptuveni 200 sēdvietām, bērnu peldbaseinu 20x10 m lielumā, ēkas un palīgēkas nepieciešamā apjomā baseinu funkcionēšanai, kurās paredzēts izvietot reģistratūru, garderobes, ģērbtuves, sanmezglus, sadzīves telpas, inventāra telpas, tehniskās telpas ar iekārtām, kafejnīcu, vingrošanas un trenāžieru telpas, medicīnas kabinets, masāžas kabinets u.c. Prognozējamais apmeklētāju skaits vienlaicīgi ir līdz 300 cilvēkiem. Zemesgabals ir nodrošināts ar iespēju pieslēgties ūdensvadam, kanalizācijai un siltumtīkliem. Paredzēta arī teritorijas labiekārtošana.
NOSACĪJUMI 1. Objekta projektēšanu veikt atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem, lai tas neapdraudētu blakus esošās būves, cilvēku drošību un neradītu kaitējumu cilvēku veselībai.

2. Būvniecības darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienības sertificētus un nekaitīgus cilvēka veselībai, dzīvībai un videi materiālus.

3. Veikt teritorijas plānošanu pēc funkcionālām zonām:

- autotransporta zona: piebraucamie ceļi, automašīnu stāvvietas;
- saimniecības zona: laukums atkritumu savākšanas konteineriem ar cietu segumu 20 m attālumā no ēku logiem;
- pieaugušo atpūtas zona;
- bērnu atpūtas zona;
- sporta zona;
- kafejnīcai preču piegādes zona.

4. Autostāvvietu skaitu pakalpojumu objektos ierīkot atbilstoši Daugavpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 213. punkta prasībām.

5. Piebraucamajiem ceļiem teritorijā un tā tiešajā apkārtnē, kur pārvietojas transports, atkritumu savākšanas konteineru laukumam un autotransporta stāvvietas laukumam jābūt klātiem ar cieto segumu (asfalts, bruģis, blīvēta smiltis u.c.), kas nerada augsnes fizikālo piesārņojumu.

6. Ēku telpu minimālo augstumu no grīdas līdz griestiem paredzēt ne mazāk par 2,7 m, horizontālo komunikāciju un tehniskajās telpās - 2,45 m, izņemot telpas, kurām noteiktas citas prasības.

7. Ēku, palīgēku un telpu sastāvu un plānojumu paredzēt atbilstoši pasūtītāja prasībām.

8. Nodrošināt vides pieejamību personām ar ierobežotām funkcionālām spējām:

- ārējā pieejā neslīdošus cieta seguma piebraukšanas ceļus, kuru platums ir ne mazāks kā 1,2 m;
- ārējās uzbrauktuves un iekštelpu pandusu kāpums gājēju ceļos nedrīkst pārsniegt 1:20 (5%);
- ērtas iekļūšanas un pārvietošanās iespējas publiskajā ēkā, kā arī piemērotu palīgaprīkojumu atsevišķās telpās (piemēram, tualetēs);
- durvju vērtnes vismaz 0,9 m plašas, koridorus ar brīvo platumu vismaz – 1,5 m;
- ja starp ēku un ietvi, vai starp telpām ir līmeņu starpība, ierīkot pandusu. Minimālais pandusa platums – 1,2 m. Pandusu aprīko ar apmalēm visā to garumā vismaz 0,10cm augstumā. Pandusam abās pusēs paredzēt margas divos līmeņos ar augstumu 0,70m un 0,90m no grīdas līmeņa.

- paredzēt vismaz vienu pasažieru liftu vai izmanto citu risinājumu, kas būtu piemērots personām ar invaliditāti pastāvīgai lietošanai, ja publiskās ēkas ir paredzētas augstākas par vienu stāvu.

- minimālie lifta kabīnes izmēri ir 1,1m x 1,4m. Lifta kabīnē nodrošina audio informāciju par lifta darbību (stāvs, braukšanas virziens), Lifta izsaukuma pogas un vadības paneļa pogu apzīmējumu nodrošina Braila rakstā vai taktilā veidā.

- paredzēt tualetes telpu, kas pieejama riteņkrēslu lietotājiem. Tualetes kabīnes minimālam platumam jābūt 1,6 m, bet minimālam garumam – 2.2 m, klozētpoda priekšā paredz brīvu manevrēšanas laukumu 1,5 m diametrā.

9. Apmeklētājiem sanitāro iekārtu minimālo skaitu paredzēt atbilstoši LBN 208-15 "Publiskās būves" 3. pielikumam, paredzēt sanitārās iekārtas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

10. No telpām, kurās pastāvīgi uzturas cilvēki, tualetes atdala ar priekštelpu. Tualetei vai tās priekštelpai jābūt aprīkotai ar roku mazgātņi (izlietni), nodrošināt roku susināšanas iespēju.

11. Telpu uzkopšanas vajadzībām ierīkot ūdens ņemšanas krānu 0,5m augstumā no grīdas līmeņa, kā arī noteku netīro ūdeņu savākšanai.

12. Projektā paredzēt progresīvus tehniskos risinājumus un mūsdienīgas iekārtas; maksimāli mehanizēt darbību; projektā norādīt informāciju par iekštelpu apdarei izmantojamiem materiāliem, atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei. Apdares materiālie jābūt viegli kopjamiem:

- grīda gluda, ūdensnecaurlaidīga, viegli tīrāma un dezinficējama,

- sienas gludas, ūdensnecaurīdīgas, viegli tīrāmas,
- griesti viegli tīrāmi,
- durvis un logi ir viegli tīrāmi;

13. Paredzēt ventilācijas un apkures sistēmas telpās saskaņā ar funkcionālo nozīmi un 16.06.2015. MK noteikumu Nr.310 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"" prasībām, nodrošinot atbilstošus mikroklimata rādītājus (gaisa kustības ātrumu, gaisa relatīvo mitrumu, gaisa temperatūru).

14. Telpās paredz dabīgo vēdināšanu: atveramus logus, logus ar īpašiem ventilējamiem rāmjiem vai īpašas aillas ārsienās.

15. Atsevišķu mehāniskās vilkmes ventilāciju paredzēt sanitārtehniskajās telpās, apkopējas telpā, dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu glabāšanas telpā.

16. Publisko ēku telpās ventilāciju paredzēt atbilstoši telpu pielietojuma veidam, jānodrošina izvadāmā gaisa daudzumi: publisko tualetu telpās – 90 m³ uz 1 tualeti, svaiga gaisa padeves absolūtais minimums ir 15 m³/h uz cilvēku, minimālo gaisa apmaiņu sporta nodarbību telpās – 80 m³/h uz cilvēku.

17. Nodrošināt trokšņa atbilstību 07.01.2014. MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām, lai negatīvi neietekmētu darbiniekus un blakus esošo māju iedzīvotāju dzīves apstākļus.

18. Darba vietas nodrošina ar dabisko apgaismojumu un aprīko ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai, ņemot vērā 28.04.2009. LR MK Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2.pielikuma prasības. Dabīgo apgaismojumu var neparedzēt tualetēs, higiēnas telpās un dušas telpās, kā arī citās cilvēku īslaicīgās uzturēšanās telpās.

19. Nodrošināt nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi. Dzeramā ūdens kvalitātei jāatbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Karstā ūdens temperatūra ēkas telpās – ūdens izdales vietās – ne zemāka par 55 °C un ne augstāka par 70 °C.

20. Paredzēt darbiniekiem sadzīves telpas (atpūtas telpas, tualetes un dušas telpu) un to iekārtu minimālo skaitu un iekārtošanu atbilstoši higiēnas prasībām. Ģērbtuvē katram darbiniekam paredzēt ne mazāk kā 0,75m² lielu platību.

21. Paredzēt objekta pieguļošās teritorijas labiekārtošanu.

Kafejnīcai:

22. Kafejnīcas telpu sastāvu un plānojumu paredzēt atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 852/2004 un pasūtītāja prasībām, bet obligāti jābūt:

- vītaves – ražošanas telpa;
- zāle apmeklētājiem;
- noliktavas telpa vai vieta;
- tualete apmeklētājiem, t.sk. arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
- sadzīves telpas personālam (garderobe, tualetes, dušas telpa);
- administratīvā telpa vai vieta;
- telpa vai vieta uzkopšanas inventāra un dezinfekcijas-mazgāšanas līdzekļu glabāšanai.

23. Telpas jāizvieto tā, lai ievērotu tehnoloģiskās plūsmas principu. Izslēdzot plūsmu krustošanās iespējamību izejvielu piegādē, gatavās produkcijas izsniegšanā.

24. Projektā norādīt tehnoloģisko iekārtu raksturojumu un to izvietojumu atbilstoši higiēnas prasībām, nodrošināt ērtu pieeju pie iekārtām un drošu ekspluatāciju.

Atklātajam peldbaseinam:

25. Atklātā peldbaseina palīgēku telpu sastāvu, platības un aprīkojumu paredzēt atbilstoši pasūtītāja prasībām, bet obligāti jābūt šādām telpām:

- ģērbtuvei, dušas un tualetes telpām (atsevišķi sievietēm un vīriešiem), t.sk. arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
- personāla telpa;
- telpa uzkopšanas inventāra, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu novietošanai.

26. Ģērbtuvē vai citā vietā paredzēt aprīkotu vietu matu žāvēšanai.

27. Dušas telpu aprīkot ar dušas iekārtām, paredzēt ne mazāk kā vienu dušas iekārtu uz 30 apmeklētājiem.
28. Tualetes telpā klozetpodus izvietot atsevišķās kabīnēs, paredzēt ne mazāk kā vienu klozetpodu uz 20 apmeklētājiem. Tualetes priekštelpu aprīkot ar roku mazgātni.
29. Peldbaseina ūdens temperatūru nodrošināt $25^{\circ}\text{C} - 29^{\circ}\text{C}$. Peldbaseinā, kas paredzēts tikai bērniem ūdens temperatūru nodrošināt $28^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$
30. Paredzēt peldbaseina ūdens attīrīšanas un dezinfekcijas iekārtas.
31. Peldbaseinā nodrošināt ūdens apmaiņu ne mazāk kā 5% apjomā no peldbaseina tilpuma diennaktī.
32. Medicīnas un masāžas kabinetu aprīkojumu paredzēt atbilstoši LR MK 20.01.2009. noteikumiem Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un pasūtītāja prasībām (ja paredzēta, kā ārstniecības iestāde).
33. Ēkā, kurā paredzēts ierīkot vingrošanas un trenāžieru telpas, ierīkot ģērbtuves, dušas telpas un tualetes atsevišķi vīriešiem un sievietēm: paredzētā minimālā platība ģērbtuvē uz vienu cilvēku - 1 m^2 .
34. Sporta būvju tribīnēs, kur ejas kāpnes ir platākas par $2,5\text{ m}$, ierīkot plūsmu sadalošās un norobežojošās konstrukcijas, kas nav zemākas par $0,9\text{ m}$.
35. Tribīnēs paredzēt vietas personām ar kustību traucējumiem, nodrošinot vismaz $1,2\text{ m}$ garu un $0,9\text{ m}$ platu brīvu laukumu ar horizontālu grīdu.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles
departamenta Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Ludmila Vainiņa

Madara Kivriņa, , 67819671
madara.kivrina@vi.gov.lv