


Cauruļvadu diametri norādīti iekšējgie, kas atbilst šādām tērauda caurulēm:

- DN 15 - Ø 21.3x2.8
- DN 20 - Ø 26.9x2.8
- DN 25 - Ø 33.7x3.2
- DN 32 - Ø 42.3x3.2
- DN 40 - Ø 48.3x3.5
- DN 50 - Ø 60.3x3.5
- DN 65 - Ø 76.1x3
- DN 80 - Ø 88.9x3
- DN 100 - Ø 108x3



Apzīmējumi

(tīps-augstums-garums)

22-400-1000

radiatoru ar sānu pieslēgumi

turpatlās cauruļvads

atbaidlāgalās cauruļvads

Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams paredzēt radiatoru un cauruļvadu izvietošanu veļpās.

Cauruļvadus montē no tērauda caurulēm.

Magistrālās cauruļvadus pagrāda izveido zem grīslēm.

Magistrālās cauruļvadus līdz DN25 (ieskaitot) jāzīdē ar 30mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni. Magistrālās cauruļvadus virs DN32 (ieskaitot) jāzīdē ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.

Pārsēgumu šķērsošanas vietās jāuzstāda izolācijas čaulas.

AVK daļas vad.	E. Ziemeļs	30.11.2016.	ADRESSE:	Daugavpils, Raiņa iela 30.	
Izstrādāja	E. Ziemeļs	30.11.2016.	OBJEKTS:	Daugavpils 3. vidusskola.	
			PASŪTĪTAS:	Daugavpils pilsētas pašvaldība.	
			PAŠĒLUMS:	Sāvradu shēmas. St.9 - St.17.	
			FAKTS:	Apkures sistēma.	
			PASŪTĪTUMA NR.:	16.11.45/85	BP
			MIKROGR:	b. m.	AVK - 11