



Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precīzēt radiatoru un cauruļvadu izvietojumu telpās.  
Cauruļvadu montē no tērauda cauruļiem.  
Magistriālos cauruļvadus pagatāb izveido zem grīdām.  
Magistriālos cauruļvadus (tīz DN25 (ieskaitot) jāzīmē ar 30mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.  
Magistriālos cauruļvadus virs DN32 (ieskaitot) jāzīmē ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.  
Pārsegumu šķērsošanas vietas jāuzstāda izolācijas čaulas.

Cauruļvadu diametri norādīti iekšējā, kas atbilst šādam tērauda cauruļiem:  
DN 15 - Ø 21,3x2,8  
DN 20 - Ø 26,9x2,8  
DN 25 - Ø 33,7x3,2  
DN 32 - Ø 42,3x3,2  
DN 40 - Ø 48,3x3,5  
DN 50 - Ø 60,3x3,5  
DN 65 - Ø 76,1x3  
DN 80 - Ø 88,9x3  
DN 100 - Ø 108x3

AVK daļas vad.	E. Ziemeļs	30.11.2016.	ADRESSE: Daugavpils, Raiņa iela 30.
Izstrādāja	E. Ziemeļs	30.11.2016.	OBJEKTS: Daugavpils 3. vidusskola.
			PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas pašvaldība.
			PASŪTĪTĀJA NR.: Stāvvadu shēmas. S-5.1
			APKURES SISTĒMA.
			STRĀDAV.
			BP
			UPAK
			AVK - 9