

Pamatkomplekta "AVK" rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums
AVK-1	Vispārīgie rādītāji.
AVK-2	Pagrabstāvs. Apkures sistēma.
AVK-3	1. stāvs. Apkures sistēma.
AVK-4	2. stāvs. Apkures sistēma.
AVK-5	3. stāvs. Apkures sistēma.
AVK-6	4. stāvs. Apkures sistēma.
AVK-7	5. stāvs. Apkures sistēma.
AVK-8	Apkures maģistrāļu shēmas. S-1 - S-6.
AVK-9	Stāvvadu shēmas. S-5.1 Apkures sistēma.
AVK-10	Stāvvadu shēmas. St.1 - St.8. Apkures sistēma.
AVK-11	Stāvvadu shēmas. St.9 - St.17. Apkures sistēma.
AVK-12	Stāvvadu shēmas. St.18 - St.29. Apkures sistēma.
AVK-13	Stāvvadu shēmas. St.30 - St.34. Apkures sistēma.
AVK-14	3. un 4. stāva fragments. Ventilācijas sistēma.
AVK-15	2. stāva fragments. Kondicionēšanas sistēma.

VENTILĀCIJAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS

SISTĒMAS APZĪMĒJUMS		APKALPOJAMĀS TELPAS	FIRMA	TIPS	L m3/st.	VENTILATORA DATI		REKUPERATORS			GAISA SILDĪTAJS		
						kW	V	tips	ΔT°		ΔT°		Qsilt kW
									No	Līdz	No	Līdz	
PN-1	(P)	Zāle	Recair	2A	2100	1,72	400	glikola	-24	5,9	5,9	18	8,5
	(N)	Zāle	Recair	2A	2100	1,72	400	glikola					
N-1	(N)	Ķīmijas kabinets 3. stāvā	Systemair	K 250 L sileo	500	0,145	230						
P-1	(P)	Ķīmijas kabinets 3. stāvā	Systemair	K 250 L sileo	500	0,145	230				-24	20	9 (400)
N-2	(N)	Vielu uzgl. skapis 3. stāvā	S&P	TD 160/100 Silent	20	0,020	230						

Ventilācijas iekārtas PN-1 datus skatīt pielikumā

SILTUMA PATĒRIŅA TABULA

Nosaukums	Tār °C	Siltuma patēriņš			
		apkure	ventilācija	k. ūd.	kopā
		kW	kW	kW	kW
Daugavpils 3.vidusskola.	-24	481	55	150	686

BŪVPROJEKTA AVK DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Projektā minētos konkrētos izstrādājumus, saskaņojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas
vadītājs:

Edgars Ziemelis


(vārds un uzvārds)

Nr. 3-00266

(sertifikāta Nr.)

2016. gada 30. novembris
(datums)

(paraksts)

AVK daļas vad.	E. Ziemelis		30.11.2016.	ADRESE:	Daugavpils, Raiņa iela 30.		
Izstrādāja	E. Ziemelis		30.11.2016.	OBJEKTS:	Daugavpils 3.vidusskola.		
				PASŪTĪTĀJS:	Daugavpils pilsētas pašvaldība.		
 <p>Dīka iela 44. Rīga LV1004 66662080 www.baltexaroun.lv</p>				RASĒJUMS:	Vispārīgie rādītāji.		
				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:	
					16.11.45/85	BP	
				MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:	
				b.m.	15	AVK - 1	