St.30



St.31



St.32



St.34



St.33



Radiatora apsaistes shēma



Cauruļvadu diametri norādīti iekšējie, kas atbilst šādām tērauda caurulēm:

DN 15 - Ø 21.3x2.8
DN 20 - Ø 26.9x2.8
DN 25 - Ø 33.7x3.2
DN 32- Ø 42.3x3.2
DN 40- Ø 48.3x3.5
DN 50- Ø 60.3x3.5
DN 65- Ø 76.1x3
DN 80- Ø 88.9x3
DN 100- Ø 108x3

Apzīmējumi



Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un cauruļvadu izvietojumu telpās.

Cauruļvadus montē no tērauda caurulēm.
Maģistrālos cauruļvadus pagrabā izvieto zem griestiem.

Maģistrālos cauruļvadus līdz DN25 (ieskaitot) jāizolē ar 30mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.
Maģistrālos cauruļvadus virs DN32 (ieskaitot) jāizolē ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.

Pārsegumu šķērsošanas vietās jāuzstāda izolācijas čaulas.

AVK daļas vad.	E. Ziemelis		30.11.2016.
Izstrādāja	E. Ziemelis		30.11.2016.

BALTEX GROUP
Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Daugavpils, Raiņa iela 30.
OBJEKTS: Daugavpils 3.vidusskola.
PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas pašvaldība.
RASĒJUMS: Stāvvadu shēmas. St.30 - St.34. Apkures sistēma.

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	16.11.45/85	BP
MĒROGS: b.m.	LAPU SKAITS: 15	LAPA: AVK - 13