



Cauruļvadu diametri norādīti iekšējcie, kas atbilst šādām tērauda caurulēm:

DN 15 - Ø 21,3x2,8
DN 20 - Ø 26,9x2,8
DN 25 - Ø 33,7x3,2
DN 32 - Ø 42,3x3,2
DN 40 - Ø 48,3x3,5
DN 50 - Ø 60,3x3,5
DN 65 - Ø 76,1x3
DN 80 - Ø 88,9x3
DN 100 - Ø 108x3

Apzīmējumi

(tīps-augstums-garums)
22-400-1000

radiators ar sānu pieslēgumu

turpatlātas cauruļvads

atbākalgalātas cauruļvads

Montāžas darbu veikšanas galā nepieciešams pārdēl radiatoru un cauruļvadu izvietošanu veļpas.

Caunuļvadu montē no tērauda cauruļēm.

Magīstrāto cauruļvadu pagrāda izveļo zem grīdāēm.

Magīstrāto cauruļvadu rīdz DN25 (ieskaļto) jāzole ar 30mm bīezu mīnerālvātes izolācijas čāu ar alumīnīļa atstaroļošo sānī.

Magīstrāto cauruļvadu vīrs DN32 (ieskaļto) jāzole ar 50mm bīezu mīnerālvātes izolācijas čāu ar alumīnīļa atstaroļošo sānī.

Pārsēgumu šķērsosāmas vīetas jāuzstāda izolācijas čāulas.

AVK daļas vad.	E. Ziemeļs	30.11.2016.	ADRES:	Daugavpils, Raiņa iela 30.		
Izstrādāja	E. Ziemeļs	30.11.2016.	OBJEKTS:	Daugavpils 3. vidusskola.		
			PASŪTĪTĀS:	Daugavpils pilsētas pašvaldība.		
			PAŠĒLUMS:	Stāvadu shēmas. St.18 - St.29.		
			PAŠŪTĪTUMA VR:	Apkures sistēma.		
			FAKTS:	16.11.45/85		
			PAŠŪTĪTUMA VR:	STĀVĀD.		
			MAKROGS:	b. m.		
			MAKROGS:	15		
			MAKROGS:	AVK - 12		



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv