

Pašvaldības akciju sabiedrība  
"Daugavpils siltumtīkli"  
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,  
Daugavpilī, LV-5401,  
Tālrunis +371 654-07533  
Fakss +371 654-07555  
e-pasts: [dsiltumtikli@apollo.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv)

Nordea Bank AB Latvijas filiāle  
Norēķinu konts  
LV87 NDEA 000 0082040907  
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2015. gada "6". februārī

Nr. 1.1-1.2/269

Uz 2015. gada 30. janvāra

Nr. 1.2-6/269

Daugavpils pilsētas domes  
Izpildedzītozei  
I. Goldbergas kundzei  
K. Valdemāra ielā 1,  
Daugavpils, LV 5401

## Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus objektam „Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī”, paziņojam:  
Sakarā ar to, ka šajā zemes gabalā PAS “Daugavpils siltumtīkli” piederošo tīklu nav, tāpēc PAS “Daugavpils siltumtīkli” dotajam objektam tehniskos noteikumus neizvirza.

Ar cieņu,  
Tehniskā direktora p.i.

Borovskis 65407560



V. Mjagkihs

S A Ņ E M T S  
Daugavpils pilsētas DOME

09.02.2015

Reg. Nr. 446/1.2-6

Pašvaldības akciju sabiedrība  
"Daugavpils siltumtīkli"  
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,  
Daugavpilī, LV-5401,  
Tālrunis +371 654-07533  
Fakss +371 654-07555  
e-pasts: [dsiltumtikli@apollo.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv)

Nordea Bank AB Latvijas filiāle  
Norēķinu konts  
LV87 NDEA 000 0082040907  
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2015. gada "\_\_\_". februārī

Nr. \_\_\_\_\_

Uz 2015. gada 30. janvāra

Nr. 1.2-6/269

Daugavpils pilsētas domes  
Izpilddirektorei  
I. Goldbergas kundzei  
K. Valdemāra ielā 1,  
Daugavpils, LV 5401

## Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

### TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objektam: „A. Pumpura ielas pārbūve posmā no Bauskas ielas līdz Siguldas ielai, Siguldas ielas pārbūve posmā no A. Pumpura ielas līdz Silikātu ielai un Silikātu ielas pārbūve posmā no Siguldas ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī”

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem un zemes robežu iecirkņiem apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.
3. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”.
4. Projektējamo tīklu un siltumtīklu šķērsošanu un satuvināšanu izpildīt atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.
5. Attālums no siltumtīkliem līdz virsmas nevar būt mazāks par 1,0m. Ja attālums būs mazāks par 1,0m, izpildīt siltumtrases kanālu nostiprināšanu vai siltumtrases pārlikšanu.
6. Paredzēt lūku nomaļu siltuma kamerām, kuras atrodas rekonstruējamās ielas posmā. Virsmas atzīmei pie siltuma kamerām jābūt ne augstākai par šo kameru lūku virsmas atzīmi.
7. Nepieciešamības gadījumā projektā paredzēt šķērsojumu mezglus ar siltumtīkliem (vertikāli griezumā) un projektu pilnā apmērā saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”.
8. Projektu nepieciešams realizēt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un iesniegt saskaņošanai PAS „Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, 2 eksemplāri (marka SAT) tiek nodoti kontrolei.
9. Pirms celtniecības un montāžas darbu sākuma un pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi: tālr. 65424127, 29638262.
10. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2017. gada 6. februārim.

Ar cieņu,  
Tehniskā direktora p.i.



V. Mjagkihs

Borovskis 65407560

© PAS "Daugavpils siltumtīkli"

Pašvaldības akciju sabiedrība  
"Daugavpils siltumtīkli"  
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,  
Daugavpilī, LV-5401,  
Tālrunis +371 654-07533  
Fakss +371 654-07555  
e-pasts: [dsiltumtikli@apollo.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv)

Nordea Bank AB Latvijas filiāle  
Norēķinu konts  
LV87 NDEA 000 0082040907  
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2015. gada "\_\_\_". februārī

Nr. \_\_\_\_\_

Uz 2015. gada 30. janvāra

Nr. 1.2-6/269

Daugavpils pilsētas domes  
Izpilddirektorei  
I. Goldbergas kundzei  
K. Valdemāra ielā 1,  
Daugavpils, LV 5401

## Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus objektam „Dunduru ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai un 2 pievadceļu pārbūve līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000201703, Daugavpilī”, paziņojam:

Sakarā ar to, ka šajā zemes gabalā PAS “Daugavpils siltumtīkli” piederošo tīklu nav, tāpēc PAS “Daugavpils siltumtīkli” dotajam objektam tehniskos noteikumus neizvirza.

Ar cieņu,  
Tehniskā direktora p.i.

Borovskis 65407560



V. Mjagkihs