



## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432  
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432  
Ūdensvada iela 3, Daugavpils  
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565  
Fakss + 371 654-25547  
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

A/S "SEB Banka"  
Daugavpils filiālē,  
konta Nr.  
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

12.02.2015. Nr. 13-4/ 009

Uz 30.01.2015. Nr. 1.2-6/269

**Daugavpils pilsētas dome**  
**Reģ.Nr. 90000077325**  
**Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī**  
**LV - 5401**

*TN "Rūpniecības ielas pārbūvei posmā  
no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī"*

## Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt ielas pārbūves "Rūpniecības ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Jelgavas ielai, Daugavpilī" tehnisko projektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Ņemt vērā, ka Rūpniecības ielā atrodas SIA "Daugavpils dzelzsbetons" kanalizācijas tīkli (paštecēs un spiedvadi) un notiek projektēšanas darbi objekta Rūpniecības ielā 6 (sastaistīt ar projektu "Ražošanas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0 500 020 0502 001 rekonstrukcija par metāla izstrādājumu noliktavu Rūpniecības ielā 6, Daugavpilī").
4. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99.
5. Projekta darba apjomos paredzēt aku augšējo daļu virs pārsegumiem nomaiņu (lūkas, betona papildus riņķi) un nepieciešamības gadījumā paredzēt pārsegumu nomaiņu esošām ūdensvada un kanalizācijas akām.
6. Lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām, lūkas rāmim ir jābūt peldošā tipa, paredzēt izlīdzināšanas gredzenus.
7. Gadījumā, ja tiks atrastas ķieģeļu akas vai skataku uzgalvji, veikt ūdensvada un kanalizācijas aku remontu (ķieģeļu skataku uzgalvju nomaiņa, ķieģeļu aku nomaiņa).
8. Gadījumos, kad seguma atjaunošanas atzīmes tiks izmainītas (proti paaugstinātas) un izlīdzinošo riņķu kopaugstums pārsniedz 70 cm, nepieciešams paredzēt esošo aku rekonstrukciju.

9. Pēc darbu beigām veikt kanalizācijas aku tīrīšanu un kanalizācijas tīklu skalošanu.
10. Izstrādāto projektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
11. Saskaņotā tehniskā projekta vienu eksemplāru iesniegt SIA ”Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.

SIA “Daugavpils ūdens”  
Valdes loceklis



S.Selickis

Čiževska 654 22552, m.t. 29359519