



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

A/S "SEB Banka"
Daugavpils filiālē,
konta Nr.
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

12.02.2015. Nr. 13-4/

Uz 30.01.2015. Nr. 1.2-6/269

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr. 90000077325
Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī
LV - 5401


*TN "Dunduru ielas pārbūvei posmā no Stiklu ielas
līdz Nometņu ielai un 2 pievadceļu pārbūvei līdz zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000201703, Daugavpilī"*

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt ielas pārbūves "Dunduru ielas pārbūve posmā no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai un 2 pievadceļu pārbūve līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000201703, Daugavpilī" tehnisko projektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99.
4. Tā kā ūdensvada tīkli braucceļā no Dunduru ielas līdz Dunduru ielā 5D zemes gabalam Dunduru ielā 5D atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, nepieciešams pārlīkt (1.pielikums).
5. Projekta darba apjomos paredzēt aku augšējo daļu virs pārsegumiem nomaiņu (lūkas, betona papildus riņķi) un nepieciešamības gadījumā paredzēt pārsegumu nomaiņu esošām ūdensvada un kanalizācijas akām.
6. Lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām, lūkas rāmim ir jābūt peldošā tipa, paredzēt izlīdzināšanas gredzenus.
7. Gadījumā, ja tiks atrastas ķieģeļu akas vai skataku uzgalvji, veikt ūdensvada un kanalizācijas aku remontu (ķieģeļu skataku uzgalvju nomaiņa, ķieģeļu aku nomaiņa)
8. Pēc darbu beigām veikt kanalizācijas aku tīrīšanu un kanalizācijas tīklu skalošanu.

9. Gadījumos, kad seguma atjaunošanas atzīmes tiks izmainītas (proti paaugstinātas) un izlīdzinošo riņķu kopaugstums pārsniedz 70 cm, nepieciešams paredzēt esošo aku rekonstrukciju.
10. Izstrādāto projektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
11. Saskaņotā tehniskā projekta vienu eksemplāru iesniegt SIA ”Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.

SIA “Daugavpils ūdens”
Valdes loceklis



S.Selickis

1. pielikums

