

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpilī

10.02.2015.

421/32-7

30.01.2015.

1.2.-6/269

Daugavpils pilsētas domes

Izpilddirektorei

I.Goldbergas kundzei

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
Rūpniecības ielas pārbūvei posmā no Stiklu ielas
līdz Jelgavas ielai, A.Pumpura ielas pārbūvei
posmā no Bauskas ielas līdz Siguldas ielai,
Siguldas ielas pārbūvei posmā no A.Pumpura ielas
līdz Silikātu ielai, Silikātu ielas pārbūvei posmā
no Siguldas ielas līdz Jelgavas ielai, Dunduru ielas
pārbūvei posmā no Stiklu ielas līdz Nometņu ielai
un 2 pievadceļu pārbūvei līdz zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 0500 020 1703, Daugavpilī

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk – a/s "Latvijas Gāze") Daugavpils iecirknis informē, ka veicot minētā būvprojekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 242-02, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma prasībām.
2. Esošo gāzesvadu, kas izbūvēti pārbūvējamo ielu tuvumā, saglabāšana.
Augstuma atzīmes un tīklu armatūru veidus uzzināt a/s "Latvijas Gāze" Daugavpils iecirknī.
3. Darbus gāzesvada aizsargjoslas robežās veikt bez vibrācijas iekārtu pielietošanas.
4. Topogrāfija un projekts jāsapņo a/s "Latvijas Gāze" Daugavpils iecirknī.
5. Izstrādājot būvprojektu jāņem vērā:
 - projektējamais gāzesvada pievads līdz objektam Rūpniecības ielā 6, Daugavpilī (pasūtītājs: SIA „AVKER”, tālr. 26807324);
 - projektējamais elektrokabelis līdz gāzes regulēšanas punktam (GRP) Nr.5 pa pievadceļu (projektētājs: AS „Komunālprojekts” Daugavpils nodaļa, tālr. 65425311, 29413914).

Komercpilnvarnieks
A/s "Latvijas Gāze"
Daugavpils iecirkņa vadošais inženieris

Svirkovičs 654 04009



J. Kuplovs-Oginskis