

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpilī

01.09.2016. 3689/32-1-10

19.08.2016. 1.2.-8/486

**Daugavpils pilsētas domes**

Izpilddirektorei

I.Goldbergas kundzei

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,  
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu  
priekšizpētes veikšanai projektam „Plūdu un  
krasta erozijas risku samazināšanas iespējas  
Daugavpilī”

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – a/s “Latvijas Gāze”) Daugavpils iecirknis informē, ka veicot minētā būvprojekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 242-15, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma prasībām.
2. Esošo gāzesvadu saglabāšana.  
Augstuma atzīmes un tīklu armatūru veidus uzzināt a/s “Latvijas Gāze” Daugavpils iecirknī.
3. Gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā, nepieciešamības gadījumā – jāpaceļ/jāpazemina vai jānomaina uz „peldošām”.  
Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un nomaiņu veic pasūtītājs saviem spēkiem par objekta realizācijai paredzētajiem līdzekļiem.
4. Darbus gāzesvada aizsargjoslas robežās veikt bez vibrācijas iekārtu pielietošanas.
5. Topogrāfija un projekts jā saskaņo a/s “Latvijas Gāze” Daugavpils iecirknī.

Komercepilnvarnieks  
A/s “Latvijas Gāze”  
Daugavpils iecirkņa vadošais inženieris

Svirkovičs 654 04009

J. Kuplovs-Oginskis

*Semernits*  
07.09.16. *Gosh-*