


PAGRABSTĀVA PLĀNS UZ ATZ.-2.970 , M 1:200



PAGRABSTĀVA TĒLPU EKSPLIKĀCIJA (006)		
Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas platība /m²
1	Sporta zāle	73.9
2	Sporta zāle	38.5
3	Gaitenis	4.8
4	Ventilācijas kamera	27.4
Kopējā telpu platība		144.6

PAGRABSTĀVA TĒLPU EKSPLIKĀCIJA (007)		
Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas platība /m²
1	Ventilācijas kamera	38.1
2	Darbnīca	32.8
3	Paliģtelpa	17.2
4	Tehniskā telpa	1.7
5	Gaitenis	1.9
6	Atpūtas telpa	8.7
7	Garderobe	4.0
8	Paliģtelpa	18.9
9	Paliģtelpa	55.5
10	Noliktava	15.7
11	Paliģtelpa	6.8
12	Paliģtelpa	17.8
13	Telpa zem skatuves	317.3
14	Gaitenis	35.3
15	Ventilācijas telpa	14.3
16	Paliģtelpa	10.8
17	Paliģtelpa	36.8
18	Paliģtelpa	6.3
19	Gaitenis	4.8
20	Gaitenis	46.1
21	Elektrosadales telpa	76.3
22	Paliģtelpa	18.2
23	Sūkņu stacija	64.5
24.1	Gaitenis	50.0
24.2	Gaitenis	41.0
24.3	Gaitenis	40.0
25	Tehniskā telpa	48.2
26	El.sadalnes telpa	83.5
27	Tehniskā telpa	18.4
28	Paliģtelpa	9.3
29	Gaitenis	4.0
30	Siltummezģis	243.8
Kopējā telpu platība		1388.0

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI :

- METĀLA KARKASA STARPSIENAS SS-1 SKAT.LP.AR-05.
- ESOŠĀS KĪEGĻU SIENAS
- PROJEKT.BLOKU SIENA
- ESOŠĀS SIENAS DEMONTĀŽA
- AS-1 ĀRSIENU MARKĒJUMS PLĀNĀ SKAT.LP. AR-45
- SS-1 STARPSIENU MARKĒJUMS PLĀNĀ SKAT.LP. AR-66
- D-1 DURVJU MARKĒJUMS PLĀNĀ SKAT.LP. AR-30
- D-1 AUTORIZAUDZĪBAS LAIKA KORIGĒTO DURVJU MARKĒJUMS PLĀNĀ, SKAT. LAPU AR-30 A, AR-81 AU
- L-1 LOGU MARKĒJUMS PLĀNĀ SKAT. LP. AR-24-26


- IERĪKOJAMĀ PĀRSEGUMA HIDROIZOLĀCIJA, ~35.0M². SKAT. MEZGLU NR.2 UN PIEZĪMI NR.3.
- SKAIDU PLĀTNJU DEMONTĀŽA, 259.2M². GRIESTU APŠŪVUMS AR UGUNSDROŠĀ ĢĪPSKARTONA PLĀKSŅEM KNAUF GK, 15MM, 294.0M²
- DEMONTĒJAMĀ KOKA DĒĻU GRĪDA, ARMĒTAS GRĪDAS PAMATNES BETONĒŠANA UN HIDROIZOLĀCIJAS IEKLĀŠANA, 17.8M²
- GRĪDU IZLĪDZINOŠĀ BETONA SLĀŅA IEKLĀŠANA, SLĪPĒŠANA, APSTRĀDE AR PRETPUTEKĻU SASTĀVU, 38.2M²
- SIENU APŠŪVUMS AR UGUNSDROŠĀ ĢĪPSKARTONA PLĀKSŅEM KNAUF GK, 15MM, 79.5M²
- IERĪKOJAMĀ VĒDINĀŠANAS KĀNĀLA PĀRSEGUMA HIDROIZOLĀCIJA, ~112.0M². SKAT. PIEZĪMI NR.4.

PIEZĪMES:

- ŠĪ LAPĀ IZSĒNIETA AUTORIZAUDZĪBAS LAIKA, PAPILDINOT BŪVPROJEKTA (TEHNISKĀ PROJEKTA) LAPAS AR-03 RISINĀJUMUS.
- PEC VĒDINĀŠANAS IEKĀRTU DEMONTĀŽAS TĒLPĀ Nr.30 KONSTATĒTS, KA GRIESTI APŠŪTI AR SKAIDU PLĀTNĒM, VIETĀS, KUR TĀS ATDĀLIJUŠĀS, REDZAMI BOJĀTI DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PANEĻI AR NEAIZDARĪTĀM SPRAGĀM. SIENĀS - NEIZMANTOJAMI TEHNOLOĢISKIE CAURUMI. LAI NODROŠINĀTU TĒLPAS ATBILSTĪBU LBN201-15 PRASĪBĀM, VEICAMAS ŠĀDAS DARĪBĪBAS:
 - SIENAS UN GRIESTU CAURUMU NOBLĪVĒŠANA UN AIZDARĪŠANA AR UGUNSDROŠIEM MATERIĀLIEM,
 - ATSEGTĀS PANEĻU ARMĀTŪRAS APSTRĀDE AR PRETKOROZIJAS SASTĀVU,
 - GRIESTU APŠŪŠANA AR 15MM UGUNSDROŠĀ ĢĪPSKARTONA PLĀKSŅEM KNAUF GK, A2, SKAT. MEZGLU 1 ŠAJĀ LAPĀ.
- KONSTATĒTS, KA TĒLPĀ Nr.30 ĀRPUS ĒKAS PERIMETRA IZVIRZĪTĀJAI PĀZĒMES DAĻAI ĀSIS 11-12, G-H, BOJĀTA PĀRSEGUMA HIDROIZOLĀCIJA. ŠĪ DEFEKTA NOVERŠANAI:
 - VEICAMA PĀRSEGUMA ATSEĢŠANA, NOROKOT VIRS TĀ ESOŠO GRUNTS SLĀNĪ AP 0.8M ZEM PĀRSEGUMA VIRSMAS,
 - PĀRSEGUMA ATTĪRĪŠANA, VAJADZĪBAS GADIJUMĀ - VECĀS HIDROIZOLĀCIJAS NOŅEMŠANA,
 - HIDROIZOLĒJOŠĀ SEGUMA IEKLĀŠANA. SKAT. MEZGLU 2 ŠAJĀ LAPĀ, HIDROIZOLĀCIJU UN POLISTIROLA LOKSNES IEKLĀT ARĪ UZ TĒLPAS ĀRSIENĀM 0.6 M ZEM PĀRSEGUMA VIRSMAS, DRENĀŽAS MEMBRĀNU IEKLĀT AR 1M PĀRLAIDUMU ĀRSIENAS PERIMETRAM.
- KONSTATĒTS, KA ĀRPUS ĒKAS PERIMETRA IZBŪVĒTĀJAI PĀZĒMES GAIŠA VADIEM TRŪKST PĀRSEGUMA HIDROIZOLĀCIJAS UN TĀ IEKĻĀJĀ NO JAUNA:
 - VEICAMA PĀRSEGUMA PILNĪGA ATSEĢŠANA, NOROKOT VIRS TĀ ESOŠO GRUNTS SLĀNĪ,
 - PĀRSEGUMA ATTĪRĪŠANA UN IZLĪDZINĀŠANA,
 - RULLVEIDA HIDROIZOLĀCIJAS TEHNOLĒST (VAI EKIVVALENTS) IEKLĀŠANA 2 KĀRTĀS.
- KONSTATĒTS, KA DAĻĀ TĒLPAS Nr.1 IR BŪVNORMATĪVEM NEATBILSTOŠS GRĪDAS SEGUMS- KOKA DĒĻI. TĒLPAS SIENĀS REDZAMI NEIZMANTOJAMI TEHNOLOĢISKIE CAURUMI, GRIESTU PĀRSEGUMA PANEĻU ŠUVES - IZDRUPUŠAS. LAI NODROŠINĀTU TĒLPAS ATBILSTĪBU LBN201-15 UN IEKĀRTU IZVIETOŠANAS PRASĪBĀM, VEICAMAS ŠĀDAS DARĪBĪBAS:
 - GRĪDA:
 - DĒĻU GRĪDAS DEMONTĀŽA,
 - ARMĒTA DZELZSBETONA SLĀŅA IEKLĀŠANA SASKAŅĀ AR BK SADAĻAS RISINĀJUMU,
 - HIDROIZOLĀCIJAS UN IZLĪDZINOŠĀ SLĀŅA IEKLĀŠANA,
 - GRĪDAS SLĪPĒŠANA UN APSTRĀDE AR PRETPUTEKĻU SASTĀVU
 - GRIESTI:
 - GRIESTU HERMETIZĀCIJA AR UGUNSDROŠIEM MATERIĀLIEM
 - SIENĀS:
 - NEIZMANTOJAMO ATVĒRUMU AIZMĒRĒŠANA,
 - APŠŪŠANA AR 15MM UGUNSDROŠĀ ĢĪPSKARTONA PLĀKSŅEM KNAUF GK, A2
 - PEC UGUNSDROŠĀ ĢĪPSKARTONA PLĀTNJU MONTĀŽAS, TO SPAHTEĻĒŠANA UN KRĀŠOŠANA.
- BŪVPROJEKTA (TEHNISKĀ PROJEKTA) RISINĀJUMS PAPILDINĀTS AR TĒLPĀ NR.4 (EKSPLIKĀCIJA 006)VEICAMAJIEM DARBIEM:
 - ESOŠO TĒRAUDA KĀPNJU DEMONTĀŽA,
 - ESOŠĀS DURVJU AILAS AIZMĒRĒŠANA AR MĀLA VAI SILIKĀTA KĪEGĻIEM,
 - JAUNAS DURVJU AILAS IZVEIDE, DEMONTĒJOT KĪEGĻU STARPSIENAS POSMU PIE ASS 5,
 - UGUNSDROŠĀS, EI60, ĢĪPSKARTONA STARPSIENAS IZBŪVE JAUNIZVEIDOTĀS AILAS AUGŠĒJĀ DAĻĀ,
 - GRIESTU UN STARPSIENU APŠŪŠANA AR 15MM UGUNSDROŠĀ ĢĪPSKARTONA PLĀKSŅEM KNAUF GK, A2, SKAT. MEZGLU 1 ŠAJĀ LAPĀ,
 - UGUNSDROŠO DURVJU D-3, E30, MONTĀŽA,
 - SIENU UN GRIESTU APDARE - SPAHTEĻĒŠANA, SLĪPĒŠANA, GRUNTĒŠANA UN KRĀŠOŠANA.

MEZGLS 2. PĀRSEGUMA HIDROIZOLĀCIJA :

- LIEVEŅA LV-4 SEGUMS - BETONA BRUĢIS 100*200*60, SKAT. LAPU AR-21.
- IZLĪDZINOŠS GRANTS SLĀNIS, FRAKCIJA 5-10MM.
- POLIMĒRA DRENĀŽAS MEMBRĀNA AR GEOTEKSTĪLU, 8MM (PLANTER GEO VAI EKIVVALENTS, 52.4M²).
- BITUMA POLIMĒRA RULLVEIDA UZKAUSEJAMA HIDROIZOLĀCIJA (TECHNOLĒST VAI EKIVVALENTS), 33.5M².
- ŠKĪDRĀ BITUMENA GRUNTS (TECHNICONICOL Nr.01 VAI EKIVVALENTS)
- ARMĒTS SMILŠU - CEMENTA JAVAS IZLĪDZINOŠAIS SLĀNIS, 50MM,
- KERAMZĪTA SLĪPUMU VEIDOJOŠS SLĀNIS.
- RUBEROĪDŠ.
- EKSTRUZIJAS POLISTIROLA PLĀTNES "TECHNICONICOL CARBON PROF 300", λ 0.034W/M*K, 100*2=200MM, 43.5M².
- UZKAUSETA BITUMENA RULLVEIDA HIDROIZOLĀCIJA (TECHNICONICOL BIPOL EPP VAI EKIVVALENTS), 39.7M².
- ESOŠAIS DZELZSBETONA PĀRSEGUMS



MEZGLS 1. ESOŠO GRIESTU APDARE :

- ESOŠAIS DZELZSBETONA PĀRSEGUMA PANEĻIS,
- GRIESTU PIEKARE, MIN ATSTĀTUMS LĪDZ PĀRSEGUMAM - 40MM
- METĀLA KARKASS, MAX ATSTĀTUMS STARP MONTĀŽAS PROFILIEM - 400MM
- UGUNSDROŠĀS ĢĪPSKARTONA LOKSNES KNAUF GK, 15MM

B AR-03.A		PAPILDINĀTS PAGRABA PLĀNS		I.RATNIECE		01.09.2017.			
Nr.		IZMAIŅAS		IZM.VEICA		DATUMS		PARAKSTS	
<div><div></div><div>REM PRO</div></div>		ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4627-R Mācību 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālrunis/fakss: 67213941, e-mail: riga@rem.lv Raiņa 3, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālrunis/fakss: 65421596, e-mail: rem@rem.lv		PASŪTĪTĀJS: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES IESTĀDE "KULTŪRAS PILS" REG. Nr. 90002682862		Pasūtītāja Nr. REM_3214			
AMATA NOSAUKUMS		VĀRDS, UZVĀRDS		PARAKSTS		DATUMS		RĀSĒJUMA NOSAUKUMS	
BŪVPROJ.DAL.VAD.		I.RATNIECE		15.01.2015.		ARHIVA REĢISTRĀCIJAS NR.		RĀSĒJUMA MARKA	
ARHITEKTE		B. PŪCĪTE		15.01.2015.		STADIJA		MĒROGS	
						LAPA		LAPAS	
						AR		TP	
						1:200		03	
								XXX	