Spēka el. sadalne SS 2-1
(skatīt EL daļu)

Spēka el. sadalne SS 1-1
(skatīt EL daļu)

Ventilācijas sistēmas
atvienošana
ugunsgrēka gadījumā

Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām E30,
3x(....Cu-2x1,5mm2)

Starprelejs 24VDC; 3NO+3NC

Projektējamais konvencionālais
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas panelis
8 zonas
(Katras zonas stāvokļa LED indikācija)

L,N,PE
(skatīt EL daļu)

Kabelis ar vara dzīslām ,
vitais paris, ...Cu-1x2x0.8

Stars Nr.1 D1/1 D1/2 D1/3 D1/4 G

Stars Nr.2 D2/1 D2/2 D2/3 D2/8 G

2. stāvs

Stars Nr.3 D 3/1 D 3/2 D 3/3 G

Stars Nr.4 R4/1 R4/2 G

Stars Nr.5 D5/1 D5/2 D5/3 G

1. stāvs

Stars Nr.6 D6/1 D6/2 G

Stars Nr.7 R7/1 G

Ugunsizturīgie kabeļi ar vara dzīslām E30, ...1x2x0.8

Sk.s.1 Sk.s.2

2. stāvs

Sk.s.3 Sk.s.4

1. stāvs

(Stars Nr.1) (Stars Nr.2) (Stars Nr.3) (Stars Nr.4) (Stars Nr.5) (Stars Nr.6) (Stars Nr.7)

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7

Rezerve

24V 26 24R 27 OC 29 PL 30 31 ALARM NO NC C TROUBLE NO NC C NAC1 - + NAC2 - + RS485 + - V 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Z1 R1 Z2 R2 Z3 R3 Z4 R4 Z5 R5 Z6 R6 Z7 R7 Z8 R8

L N PE

12 V dc

12 V dc

Akumulatoru baterijas 2 x (12V; 7Ah)

1. Trauksmes signāli "UGUNSGRĒKS" un "BOJĀJUMS" tiks nodoti uz CNP.
2. Signālu raidītāju un uztvērēju piegādā apsardzes firma
(līgums ar "Pasūtītāju").

Pasūtītājs: **Latgales Centrālā bibliotēka.** Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401				Objekts: LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka.	Pasūtījums: Nr. 396 - 2015
Daļas vad.	I. Kuzmina		06 2015	Adrese: 18.novembra iela 161, Daugavpils, LV-5401	Stadija / Lapa / Lapas: TP / UAS-2 /
Izstrādāja	I. Kuzmina		06 2015		
				Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas strukturshēma.	SIA "Arhitekta L.Ðmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas **Nr. 2256-R**
Mērogs	-				
INV. Nr.					