

Nr. p.k.	Materiālu un iekārtas nosaukums, tehniskais rakstorojums.	Iekārtas tips, marka	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
	Kabeļu produkcija				
1	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 4x1,5mm2	NYM-J	m	100	
2	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 3x1,5mm2	NYM-J	m	240	
3	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 2x1,5mm2	NYM-J	m	30	
4	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 3x2,5mm2	NYM-J	m	250	
5	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 5x10mm2	NYM-J	m	25	
	Gaismekļi				
1	Gaismeklis piekārgriestu iebūvēts , IP20, nominālais spriegums 230V, komplektā ar spuldzēm 2x40W, elektroniskais balasts	INDO RAPID 376573 ind.	gab.	10	Vai analogs
2	Gaismeklis piekārgriestu iebūvēts , IP20, nominālais spriegums 230V, komplektā ar spuldzēm 2x40W, elektroniskais balasts , ar akumulatoru bateriju h=1st	INDO RAPID 376573 ind.	gab.	2	Vai analogs
3	Gaismeklis pie griestiem piekarams., komplektā ar “spiral” kabeļi , IP20, nominālais spriegums 230V, komplektā ar spuldzi T5 1x54W, elektroniskais balasts		gab.	25	Vai analogs
4	Gaismeklis pie griestiem piekarams., komplektā ar “spiral” kabeļi , IP20, nominālais spriegums 230V, komplektā ar spuldzi T5 1x54W, elektroniskais balasts ar akumulatoru bateriju h=1st		gab.	5	Vai analogs
5	Gaismeklis IP54, elektroniskais balasts , ar divām kompakt. luminiscences spuldzēm G24q3/26W/840 komplektā		gab.	1	Vai analogs
6	Gaismeklis IP54, elektroniskais balasts , ar divām kompakt. luminiscences spuldzēm G24q3/26W/840 komplektā , ar akumulatoru bateriju h=1st		gab.	2	Vai analogs
7	Plafons IP54 , ar 21W spuldzi komplektā		gab.	3	Vai analogs
8	Gaismeklis IP65,(“Izeja”) elektroniskais balasts HF , ar vienu kompakt. luminiscences spuldzi 1H 8W komplektā , stiprinājums pie sienas		kompl.	3	Vai analogs
9	Gaismeklis “Bra”, 1x21W		gab.	2	
10	Gaismeklis “Downlight-opal” 1x26, piekārgriestu iebūvēts,elektroniskais balasts		gab.	5	
11	Gaismeklis “Downlight-opal” 1x26, piekārgriestu iebūvēts,elektroniskais balasts		gab.	1	
	Demontāžas darbi:				
1	Esošo spēka sadalni kāpņu telpās demontāža		gab.	1	
2	Esošo el tīklu demontāža		kompl.	1	
	Piezīmes: 1. poz. Nr.1-5 - ja būvdarbi sākas no 2.stāva				
Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401		Objekts: LCB filiāle "Jaunbūves bibliotēka" Adrese: 18.novembra ielā 161, Daugavpils		Pasūtījums Nr. 396-2015	
Daļas vad.	I.Kuzmina		06 2015	Stadija TP	Lapa EL.IS-11
Izstrādāja	I.Kuzmina		06 2015	SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R	
Mērogs	b/m				
Inv.Nr.					
		Elektroapgāde. Iekšējie tīkli. Iekārtu un materiālu specifikācija. 2.stāvs			