

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. Vispārēgie rādītāji

SIA „Labiekārtošan-D” garāžas ēkas 1. Pasažieru ielā 6 Daugavpilī vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma karte i izstrādāta pamatojoties uz:

- Zemesgrāmatu apliecību
- SIA „Labiekārtošana-D” tehniskā uzdevuma priekšmetiem
- Būves tehniskās inventarizācijas lietu Nr. 0500 009 0802 004
- Uzmērojumiem dabā, vizuāliem novērojumiem un fotofiksācijas datiem

2. Objekta apraksts

Garāžas ēka nodota ekspluatācijā 1977 gadā, piebūve – 1990 gadā.

Tehniskie rādītāji :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - kopējais laukums | -804.10 m2 |
| - celtniecības stāvu skaits | - 1 |
| - apbūves laukums | - 747.10m2 |
| - būvtilpums | - 2503.0m3 |
| - ugunsdrošības pakāpe | -U3 |
| - telpu grupas lietošanas veids | -1242 |
| - ēku grupa | - II |

3.Paredzamie darbi:

- ēkas gala sienas nostiprināšana
- ēkas cokola sienas pastiprināšana
- aizsargapmales izbūve
- vārtu ailu ierāmēšana
- ķieģeļu mūra virs garāžas vārtiem demontāža
- ķieģeļu mūra sienu 380mm biezumā virs garāžas vārtiem ierīkošana
- esošā jumta seguma, esošās siltumizolācijas, latojuma demontāža
- esošo spāru konstrukciju demontāža
- jaunu spāru konstrukciju sistēmu izbūve
- jaunas bēniņu siltumizolācijas ierīkošana
- jauna jumtas seguma uzstādīšana
- ārdurvju bloku nomaiņa
- vārtu nomaiņa
- daļēji logu bloku nomaiņa

- griestu apšuvuma atjaunošana

4. Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

- ❖ Visi darbi jāveic saskaņā ar Darba aizsardzības likumu Ugunsdrošības noteikumi Nr.92 (MK 2008.05.02.), LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.
- ❖ visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.
- ❖ pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).
- ❖ darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.

Veicot darbu, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

- a) būvlaukumu nožogo ar inventāra koka žogu vai ar brīdinājuma lentu,
- b) visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.

Darba vietām, kas ir izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk ir jābūt nožogotām.

- ❖ Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:
 - ❖ LR MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (ar grozījumiem),
 - ❖ Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,
 - ❖ Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.
- Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem.
 - Pamatbūvdarbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta datiem. Uz visiem segtiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

5. Dabas aizsardzības pasākumi

Dabas aizsardzības pasākumi tiek veikti saskaņā ar „Vides aizsardzības likums”

Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerāļplānā.
- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.
- Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.
- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.
- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī.
- Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.
- Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

6. Ugunsdrošība

Projektējamai ēkai noteikta U3 ugunsdrošības pakāpe. Celtniecības organizācijām jānodrošina būvkonstrukciju minimālās ugunsizturības robežas, izmantojot LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām atbilstošus materiālus.

7. Būvniecībā radīto atkritumu apjoms.

Būvgruži un citu atkritumu materiāli tiks nodoti utilizācijai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to parvadājumu uzskaites kārtība”

Demontējamo materiālu apjoms:

- Būvgruži - 200.00m³

Sastādīja:

I.Beinaroviča
Sert. Nr. 20-5887

