



Mezgis "A"

M1:10




Mezgis "B"



Mezqls "C"

(saišu savienojuma mezgls)

M1:10



MARKA POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITS gab.	MASA, kg		PIEZĪMĒS
				vien.	kopā	
1	EN 10080	Ø 28B500B, t.m	40.30	-	194.65	
2		savilcējuzmava, Ø56mm, l=300mm	3.00	5.80	17.40	
3	EN 10080	Ø 12B500B, l=420mm	12.00	0.37	4.48	
4	EN 10279	UPN 160, l=500mm	6.00	9.40	56.40	
5	EN 10058	- 50x8, l=200mm	12.0	0.63	7.54	
	EN 206-1:2014	betons kl. C25/30, XC2, m3			0.05	

PIEZĪMES


1. Metāla konstrukciju materiāls pēc tērauda C275 JR, EN 10025.
 2. Savīces joslū nospriegošana tiek veikta vienlaicīgi pa visu konturu caur savīcējuznavām.
 3. Savīcšanu izpildīt ar rokām ar 1,5m garas sviras palīdzību un 300÷400N lielu spēku sviras galā.
- Kopējais savīces spēks jābūt aptuveni 50kN liels.

tonu tīra skaņa.

Tiek rekomendēts nospriegojuma pakāpi notiekt ar indikatoriem uzstādāmiem uz savilcēm.

5. Meitāšānu veikli ar E-42 elektrodēm, meitāģūna šuvju augstums vienāds ar plānākā meitāģūnā elementa biezuma.
6. Metāla elementus notīrīt no rūsas un gruntēt (grunts 2x40).
7. Lai plaša ekspluatācijas laikā no jauna neatvērtos, jāparedz:

-tās izgrēšana un aizpildīšana zem spiedienu ar plastificētū
briestošo javu M100

						Būvobjekta nosaukums	
KOMUNĀLPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA Reģistr.Nr.2687 - R						SIA "LABIEKĀRTOŠANA - D" GARĀŽAS ĒKAS (kad. Nr. 050000090802004) VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA 1. PASAŽIERU IELĀ 6, DAUGAVPILĪ	
Anats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
Projekta vad.	I. Beinaroviča		10.2016	SIENAS ASI "1" PASTIPRINĀŠANA. MEZGLS "A", MEZGLS "B", MEZGLS "C"			
Būvzinātnieci	I. Beinaroviča		10.2016	Pasūtījuma Nr.	16-31-021	Mērogs	Stadija
				Pasūtītājs SIA "Labiekārtošana-D"			1:10
Arh. reg.Nr.	9800					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-11	