


Nr p.k.	Materiālu un iekārtas nosaukums, tehniskais rakstorojums.	Iekārtas tips, marka	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1.	Spaile 1 polu; Lietotāja pieslēgums (ieeja) 1 kabelim 1,5-35mm2, izeja 2 kabeliem 1,5-35mm2, Al /Cu, DIN līst. Uzstādīšanai		gab.	4	Uzstādīt esošā spēka sadalnē
	Aparatūra un piederumi galvēnas spēka sadalnes GSS-1 papildkomplektācijai				Esoš. skapja izmēri: 310x580x220
2	levada slēdzis 3 polu, In=40A		gab.	1	
3	Automatiskais slēdzis 3 polu, In=20A/C		gab.	2	
4	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=6A/C		gab.	1	
5	Pārsprieguma novadītājs "1+2" kl., <b>3 + NPE</b> , t. V50+B+C (vai analogs)		kompl	1	
6	DIN līste		gab.	3	
7	Vertikāls DIN līstes turētājs		gab.	2	
8	<b>N</b> spaiļu bloks – 10 vietas		gab.	1	
9	<b>PE</b> spaiļu bloks – 10 vietas		gab.	1	
10	AS-1-1 Apgaismojuma sadalnes korpuss (plastmasa) zemapmetuma montāžai, kompl. ar PE+N kopnēm., DIN-sliede komplektā, pievienošanas spailēm, slēdzene ar atslēgām, leibūvēts dziļums: 65 mm, IP40	Uz 18 mod.	kompl	1	
11	levada slēdzis 3 polu, In=25A		gab.	1	
12	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=16A/C		gab.	2	
13	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=6A/C		gab.	3	T.sk 1 rezervē
14	AS-2-1 Apgaismojuma sadalnes korpuss (plastmasa) zemapmetuma montāžai, kompl. ar PE+N kopnēm., DIN-sliede komplektā, pievienošanas spailēm, slēdzene ar atslēgām, leibūvēts dziļums: 65 mm, IP40	Uz 18 mod.	kompl	1	
15	levada slēdzis 3 polu, In=25A		gab.	1	
16	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=16A/C		gab.	4	
17	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=6A/C		gab.	4	T.sk 1 rezervē
18	Apgaismojuma sadalnes korpuss (plastmasa) zemapmetuma montāžai, kompl. ar PE+N kopnēm., DIN-sliede komplektā, pievienošanas spailēm, slēdzene ar atslēgām, leibūvēts dziļums: 65 mm, IP40	Uz 18 mod.	kompl	2	EL. tīkliem perspektīvā
19	Potenciālu izlīdzināšanas kopne ar plastmasas apvalku		gab.	1	
20	Bimetālā savienošanas spaile		gab.	1	
21	Bimetālā savienošanas spaile (pievienojums tērauda caurules kontaktmezglam)		gab.	2	

		<b>KOMUNĀLPROEKTS</b> <u>Daugavpils nodala</u> <b>BŪVKOMERSANTA</b> <u>REGISTR Nr.2687 - R</u>		Būvobjekta nosaukums  Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Logopēdiskās internātpamatskolas ēkā Vaiņodes ielā 4, nodrošinot skolas izglītības programmu īstenošanu				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs <b>Elektroapgāde. Iekšējie tīkli. Iekārtu un materiālu specifikācija</b>				
Pr.daļas vad	I.Kuzmina		11.2015	Pasūtījuma Nr.	15-31-026		Mērogs	Stadija
Inženiere	I.Kuzmina		11.2015	Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde			-	
Arh.reģ.Nr.	9763						Lapas Nr. EL.IS-10	Lapu sk.