

Nr p.k.	Materiālu un iekārtas nosaukums, tehniskais rakstorojums.	Iekārtas tips, marka	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
22	Slēdzis 1 polu, 16A, 250V-zemapmetuma uzstādāms, ar rāmju komplektā		gab.	6	
23	Slēdzis 3 polu, 16A, 250V-zemapmetuma uzstādāms, ar rāmju komplektā		gab.	3	
24	Divvietīga kontaktligzda z/apm. uzstādīšanai , 230V, 16A,IP20		gab.	6	
25	Cietrvietīga kontaktligzda z/apm. uzstādīšanai , 230V,16A,IP20		gab.	3	
26	Ramitis – 2 viet. kontaktligzdai		gab.	6	
27	Ramitis – 4 viet. kontaktligzdai		gab.	3	
28	1 viet. montāžas kārba slēdzim , z/apm.		gab.	10	
29	2 viet. montāžas kārba slēdzim vai kontaktligzdai , z/apm.		gab.	6	
30	4 viet. montāžas kārba kontaktligzdām , z/apm.		gab.	3	
31	Savienošanas kārba		gab.	12	
	Kabeļu produkcija				
32	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 5x10mm2	NYJ-J	m	22	
33	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 1x10mm2	NYJ-J	m	40	
34	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 5x4mm2	NYM-J	m	30	
35	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 4x1,5mm2	NYM-J	m	30	
36	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 3x2,5mm2	NYM-J	m	120	
37	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 3x1,5mm2	NYM-J	m	120	
38	Kabelis ar vara dzīslām šķ.gr. 2x1,5mm2	NYM-J	m	20	
39	Kabeļa gala apdare (5 x10mm2)		gab.	2	
40	Kabeļa gala apdare (5 x4mm2)		gab.	8	
41	Kabeļa gala apdare [šķ.gr. 3x1.5(3x2,5)..... 4x1,5mm2]		kompl.	1	
	Montāžas materiāli				
42	PVH caurule (gluda) – pārējām cauri sienām, pārsegumiem,.halogēnbrīvas	D=25	m	20	
43	PVH caurule (gluda) – pārējām cauri sienām, pārsegumiem,.halogēnbrīvas	D=20	m	20	
44	Gofrēta PVH caurule, halogēnbrīvas	D=40	m	22	
45	Gofrēta PVH caurule, halogēnbrīvas	D=25	m	60	
46	Kabeļu kanāls 30x40		m	3	
47	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai		kompl.	1	
48	Ugunsizturīgo materiālu komplekts (kabeļu pārejus cauri sienām un pārsegumiem aizdarīšanai)		kompl.	1	

		KOMUNĀLPROEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REGISTR Nr.2687 - R		Būvobjekta nosaukums Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Logopēdiskās internātpamatskolas ēkā Vaiņodes ielā 4, nodrošinot skolas izglītības programmu īstenošanu				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Elektroapgāde. Iekšējie tīkli. Iekārtu un materiālu specifikācija				
Pr.daļas vad	I.Kuzmina		11.2015	Pasūtījuma Nr.	15-31-026		Mērogs	Stadija
Inženiere	I.Kuzmina		11.2015	Pasūtītājs: PAS “Daugavpils siltumtīkli”			-	
Arh.reģ.Nr.	9763						Lapas Nr. EL.IS-11	Lapu sk.