

Nr p.k.	Materiālu un iekārtas nosaukums, tehniskais rakstorojums.	Iekārtas tips, marka	Mērvienība	Skaits	Piezīmes		
49	Gaismeklis virsapmetuma, , IP20, nominālais spriegums 230V, G5 spuldzes turētājs, komplektā ar luminiscenta spuldzēm T5 2x28W, elektroniskais balasts	Breeze 2x28, I 27	gab.	15	Vai analogs		
50	Gaismeklis virsapmetuma, , IP20, nominālais spriegums 230V, G5 spuldzes turētājs, komplektā ar luminiscenta spuldzēm T5 2x28W, elektroniskais balasts ,ar akumulatoru bateriju h=1st	Breeze 2x28, I 27	gab.	3	Vai analogs		
51	Gaismeklis ( pie tāfeles), asimetriskais ar reflektoru, IP20, nominālais spriegums 230V, G5 spuldzes turētājs, elektroniskais balasts komplektā ar luminiscenta spuldzei T5 1x35W,	Breeze 2x28, I 27	gab.	3	Vai analogs		
52	Kronšteinu un savienojumu komplekts		gab	3			
53	Gaismeklis IP65,("Izeja") elektroniskais balasts HF , ar vienu kompakt. luminiscences spuldzi 1H 8W , ar akumulatoru bateriju h=1st		gab	3			
54	Montāžas materiālu komplekts gaismekļu uzstādīšanai		kompl	1			
55	Kabeļu plaukta l=3m		gab	3	Pagrabstāvā		
	<b>Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma</b>						
1	Kabelis ar vara dzīslām , vītais parīs , d=0,8mm	1x2x0.8	m	30			
2	Esošo detektotu demontāža un atpakaļ uzstādīšana		gab	6			
3	PVH gofrēta caurule	D=16	m	10			
	<b>Demontāžas un el.tīklu pārslēgšanas darbi</b>						
1	Ievada kabeļa NYY-J-1x10 pieslēgšana esošajā spēka sadalnē		kompl	2			
2	Papildkomutācijas darbi GSS-1 sadalnē		kompl	1			
3	Kabeļu pārslēgšana esošās sadalnēs kapņu telpā		kompl	2			
4	Zemējuma vadu pievienošana esošajam zemējuma kontūram		gab	1			
5	Esošo elektroinstalāciju un gaismekļu demontāža atjaunojamās telpās		kompl	1			
 <b>KOMUNĀLPROEKTS</b> Daugavpils nodaļa <b>BŪVKOMERSANTA</b> REGISTR Nr.2687 - R		Būvobjekta nosaukums  Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana Logopēdiskās internātpamatskolas ēkā Vaiņodes ielā 4, nodrošinot skolas izglītības programmu īstenošanu					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs <b>Elektroapgāde. Iekšējie tīkli. Iekārtu un materiālu specifikācija</b>			
Pr.daļas vad	I.Kuzmina		11.2015	Pasūtījuma Nr.	15-31-026	Mērogs	Stadija
Inženiere	I.Kuzmina		11.2015	Pasūtītājs: PAS "Daugavpils siltumtīkli"		-	
Arh.reg.Nr.	9763					Lapas Nr. EL.IS-12	Lapu sk.