PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

ESOŠAIS	PROJEKT.	ATŠIFRĒJUMS
		Komutācijas, regulēšanas el. sadalne
		Vienragu apgaismojuma balsts, H=10.57m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 10700lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Vienragu apgaismojuma balsts, H=10.57m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 17500lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Divragu apgaismojuma balsts, H=10.57m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 17500lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Divragu apgaismojuma balsts, H=9.12m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 10700lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Divragu apgaismojuma balsts, H=9.12m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 17500lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Vienragu apgaismojuma balsts, H=9.12m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 10700lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Vienragu proj. apgaismojuma balsts, H=10.57m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 10700lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Vienragu pārvietojamais apgaismojuma balsts ar augstumu H=9.12m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 17500lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
		Vienragu apgaismojuma balsts, H=9.12m, ar gaismas plūsmu ne mazāku par 17500lm, spuldzes mūža ilgums ne mazāks par 30000st.
	1	Balstu numerācija

KODS	IZMAIŅAS	IZPILDĪJA	DATUMS
SIA "RIO" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīga, Strautu 32, LV-1073 Tel. 67247797, fakss 67247798	PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde"		PASŪTĪJUMA NR. 0390/2011
	OBJEKTS: Pilsētas ielu apgaismojuma renovācija Jaunās Forštadtes rajonā, Daugavpilī		
Sad.vad. I.Semjonovs 08.11 Izstrādāja A.Fomins 08.11	RASĒJUMA NOSAUKUMS: Proj. apgaismojuma profila shēma	STADIJA: TP	LAPA: 3.2 / LAPAS:
	PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA NAV IZMANTOJAMA CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "RIO"	MARKA: ELT	
	MĒROGS: M 1:1000	ARHĪVA NR.: 0390/2011	SERTIF. NR.: 72-AM-22/05