


Nr p.k.	Materiālu un iekārtas nosaukums, tehniskais rakstorojums.	Iekārtas tips, marka	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	Ievada slēdzis 3 polu, In=63A		gab.	1	GSS-1 skapī
2	Pārsprieguma novadītājs “1+2” kl., 3 + NPE, t. V50+B+C (vai analogs)		kompl	1	
3	N spaiļu bloks – 10 vietas		gab.	1	
4	PE spaiļu bloks – 10 vietas		gab.	1	
5	DIN līste		gab.	3	GSS-1 skapī
6	Vertikāls DIN līstes turētājs		gab.	2	
	Kabeļu produkcija				
7	Kabelis ar vara dzislām 0,6/1,0kV, PVH izolāc., ieguldīšanai zemē, šķ.gr. 25mm2	NYJ-J-4x25	m	30	
8	Kabelis ar vara dzislām 0,6/1,0kV, PVH izolāc., ieguldīšanai zemē, šķ.gr. 6mm2	NYJ-J-5x6	m	25	
9	Gala apdare 4-dzīslu kabelim, šķ.gr. 25 mm2		gab.	2	
10	Gala apdare 5-dzīslu kabelim, šķ.gr. 6 mm2		gab.	2	
11	Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai		kompl	1	
12	Brīdinājuma lenta guldīšanai zemē		m	40	
13	Zemē guldāmās kabeļu aizsargcaurule, 450N, lokana	Dārēj.-75	m	45	
14	Tranšeju rakšana 1 kabelim vidēji smagās gruntīs līdz 1 m dziļumā		gar. m	18	Tranšeja kabelim un zemējuma lentei-skatīt ELT.IS-11 lapu
15	Tranšeju aizbēršana un grunts noblīvēšana		gar. m	18	
16	Ugunsizturīgo materiālu komplekts (kabeļu pārēju cauri sienām aizdarīšanai)		kompl	1	
	Esošos elektroslodzes parslēgšana (ārējās apgaismes tīkli)				Precizēt pirms montāžas darbiem
17	Automatiskais slēdzis 1 polu, In=6A/C		gab.	2	
18	Kabelis ar vara dzislām 0,6/1,0kV, PVH izolāc., ieguldīšanai zemē, šķ.gr. 4mm2	NYJ-J-5x4	m	5	
19	Gala apdare 5-dzīslu kabelim, šķ.gr. 4 mm2		gab.	4	
20	Ārtipa savienošanas uzmava		gab.	2	
21	Kabelis ar vara dzislām 0,6/1,0kV, PVH izolāc., šķ.gr. 1,5mm2 (fotosensora pieslēgšanai)	NYM-J-2x1,5	m	20	
	Demontāžas darbi				
22	Esošo maģistrālo kabeļu demontāža, t.sk.izvešana un utilizācija		m	30	

<div><div><b>KOMUNĀLPROEKTS</b> Daugavpils nodaļa <b>BŪVKOMERSANTA</b> REGISTR Nr.2687 - R</div></div>				Būvobjekta nosaukums  FASĀDES SILTINĀŠANA ADMINISTRATĪVAI ĒKAI “LATGALES ZOODĀRZS”, VIENĪBAS IELĀ 27, DAUGAVPILĪ			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs <b>Elektroapgāde. Ārējie tīkli.</b> <b>1.daļa. Elektrotīklu rekonstrukcija.</b> <b>Iekārtu un materiālu specifikācija</b>			
Pr.daļas vad	I.Kuzmina		06.2016	Pasūtījuma Nr.	15-31-027	Mērogs	Stadija
Inženiere	I.Kuzmina		06.2016	Pasūtītājs: “Latgales zoodārzs”			-
Arh.reg.Nr.	9787					Lapas Nr. ELT.IS-9	Lapu sk.