

SILTUMA SLODŽU TOBULA

Ēkas telpas nosaukums	Apjoms, m ³ or t C°	Gada periodi			
		Siltuma patēriņš kW			
ADMINISTRATĪVA ĒKA "LATGALES ZOODĀRZS", VIENĪBAS ielā 27, DAUGAVPILĪ	-24C	-	-	-	-

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI.

- S1

S2

S11

S21

– projekt. siltumapgād. turpgaitas cauruļvads.

– projekt.siltumapgād. atpakaļgaitas cauruļvads.

– regulējošais vārsts

– vienvirziena vārsts

– lodveida ventīlis

– balansēšanas vārsts

– cauruļvada kritums 2mm/m

– projekt. radiators

– projekt. siltumizolācija.

Turpgaitas cauruļvadi (esosš.)

Atpakaļgaitas cauruļvadi (esosš.)

Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem iekārtām un materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskanojot ar būvprojekta autoriem.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu, un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.	Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
Būvprojekta vadītāja	Būvprojekta daļas vadītāja
Irena Beinaroviča (vārds, uzvārds) 20-5887 (sertifikāta Nr.)	I.Kinsfatore (vārds, uzvārds) 3-00360 (sertifikāta Nr.)
06.2016 (datums)	06.2016 (datums)
(paraksts)	(paraksts)

MARKAS AVK RASĒJUMU SARAKSTS.


Marka, Nr.	Nosaukums	Piezīmes
1	2	3
AVK-1	Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Vispārīgie rādītāji.	
AVK-2	Ventilācija. 2.STĀVA PLĀNS	
AVK-3	VENTILĀCIJAS SISTĒMAS SHĒMAS P1,N1.	
AVK-4	VENTILĀCIJAS SISTĒMAS SHĒMAS P2,N2	

AVK DAĻA IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS.

Apzīmējumi	Nosaukums	Piezīmes
	IZMANTOTIE DOKUMENTI	
4067-2000	izp.2 Grafiskie simboli	
LVV ISO izp.1	Santehnikai, apkurei un ventilācijai	
	PIEVIENOTIE DOKUMENTI	
IS-AVK	Iekārtu specifikācija	4 lpp.

VISPĀRĒJAS NORĀDES.

1. Projekta AVK daļa izstrādāta saskaņā ar izejas materiāliem projektēšanai, LBN 231-15., LVS CR 1752.
2. Visas iekārtas montēt atbilstoši rūpnīcu ražotāju prasībām.
3. Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.

		Būvprojekta nosaukums	
KOMUNĀLPROJEKTS		FASĀDES SILTINĀŠANA	
Daugavpils nodaļa		ADMINISTRATĪVAI ĒKAI "LATGALES ZOODĀRZS", VIENĪBAS ielā 27, DAUGAVPILĪ	
BŪVKOMERSANTA			
REĢISTR.Nr.2687 – R			
Amats	Uzvārds	Pardaksts	Datums
Nod.vod.	I. Kuzmiņa		06.2016
Proj.vod.	I.Beinaroviča		06.2016
Proj.dal. vod.	I.Kinsfatore		06.2016
inženiere	I.Kinsfatore		06.2016
Arh. reg.Nr.	9787		
		Lapas saturs	APKURE, VENTILĀCIJA UN GAIŠA KONDICIONĒŠANA
		Posūtiņuma Nr.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.
		15-31-027	Mērogs
			Stadija
			Mērogs
			Lapu Nr.
			Lapu sk.
			4