




NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI

-  taisnstūra izmešanas gaisa vad:  
 izmešanas jumtiņš

PIEZĪMES

- Ventilācijas sistēmas montāžai tiek lietoti rūpnieciski izgatavoti no cinkotā skārda gaisa vadi.
- Ieņemšanas un izmešanas gaisa vadus izolēt līdz ventiekārtaī ar pretkondensāta izolāciju Insul roll, b= 32 mm.
- Pieplūdes un nosūces gaisa vadus tehniskajā telpā izolēt ar Paroc Mat Alucoat, b= 100 mm .
- Pieplūdes nosūces gaisa vadu stāvvadus izolēt ar Paroc Mat Alucoat, b= 50 mm.
- No ventiekārtas paredzēt kondensāta novadišanu uz tuvāko kanalizāciju, pieslēgums caur lodveida sifonu.
- Siltumapgādes cauruļvadus izolēt ar Climaflex, b= 20 mm.
- Ventilim pie izplēšanas trauka jābūt pastāvīgi atvērtam, un tā rokturim noņemtam, un piekarinātam pie krāna ķēdē, lai izslēgtu iespēju nejauši aizvērt ventilī.
- Siltumapgādes caurules izolēt ar porgumijas siltuma izolācijas Armacell SH čaulām.
- Gaisa vadu tīrīšanai paredzēt tīrīšanas lūkas.
- Gaisa izmešanas vadu izvest h= 500 mm virs jumta pārseguma.
- Montējot ventilācijas sistēmas iekārtu, paredzēt apkalpošanas zonu.
- Gaisa vadu un difuzoru piesaistes saskaņot ar dizaina projektu un precizēt montāžas gaitā.
- Vietās kur gaisa vadi šķērso starpstāva pārsegumu, uz gaisa vadiem paredzēt ugunsdrošos varstus un caurumus paredzēt aizpildīt ar hermetizējošiem materiāliem.

<div>SIA "CAMPAIGN" Sakas iela 15-2, Rīga, LV-1067 Reģ. Nr. 50003773841 BKR. Nr. 10964R Tāl.: +371 67319046 E-pasts: sia.campaign@gmail.com</div> <div></div>		Objekta nosaukums: Daugavpils 16. vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana		
		Adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils		Pasūt. Nr./ Arh. Nr.: 2016/08
Daļas vadīt. D. Buliņš		Lapas nosaukums: Ventilācija. Jumta plāna fragments.		Stadija BP
Izstrādāja T. Grava				Marka AVK
Pārbaudīja M. Zariņš				Lapa 4
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. nr. 90000077325		Mērogs: 1:100	Datums: 15.08.2016	Lapas Nr.: _____