

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpilī

13.07.2016. 2914/32-6

08.01.2016. 1.2.-8/395

Daugavpils pilsētas domes

Izpilddirektorei

I.Goldbergas kundzei

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
Fabrikas ielas pārbūvei posmā no Centrālās ielas
līdz Dzelzceļu ielai, Daugavpilī

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk – a/s "Latvijas Gāze") Daugavpils iecirknis informē, ka veicot minētā būvprojekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 242-15, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma prasībām.
2. Esošo gāzesvadu, kas izbūvēti pārbūvējamās ielas tuvumā, saglabāšana.
Augstuma atzīmes un tīklu armatūru veidus uzzināt a/s "Latvijas Gāze" Daugavpils iecirknī.
3. Ja esošais gāzesvads atrodas pārbūvējamās ielas asfalta robežās, gāzesvadu armatūru kapes jānomaina uz „peldošām”.

Ja esošais gāzesvads atrodas ārpus pārbūvējamās ielas asfalta robežām, gāzesvadu armatūru kapes jāsaglabā, nepieciešamības gadījumā – jāpaceļ vai jāpazemina.

Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un nomaiņu veic pasūtītājs saviem spēkiem par objekta realizācijai paredzētajiem līdzekļiem.

4. Darbus gāzesvada aizsargjoslas robežās veikt bez vibrācijas iekārtu pielietošanas.
5. Topogrāfija un projekts jāsaskaņo a/s "Latvijas Gāze" Daugavpils iecirknī.

Komercpilnvarnieks
A/s "Latvijas Gāze"
Daugavpils iecirkņa vadošais inženieris

Svirkovičs 654 04009

J. Kuplovs-Oginskis