


APGAISMOJUMA STABA UZSTĀDĪŠANAS SHĒMA




GAISMEKĻA TEHNISKIE PARAMETRI

400/ 230V

Gaismeklis Arcluce Promenade LED (ar dimm. baroš. bloku)		
1	Gaismekļa tips	S7268 BIP
2	Spuldzes tips	Gaismas diode LED
3	Dimmēšanas iespēja	ir
4	Iebūvēts dimmēšanas bloks	ir
5	Patērējamā jauda	90W
6	Gaismas krāsa	5000K
7	Gaismas krāsu atpazīšanas spēja CRI	80
8	Spuldzes gaismas plūsma	8650Lm
9	Gaismekļa gaismas plūsma	6300Lm
10	Gaismekļa aizsardzība	Drivers ir aizsargāts pret sprieguma lēciena līdz 4kV, gaismas diode ir aizsargāta pret pārkaršanu
11	Nomināla LED efektīva gaismas plūsma	Līdz 105lm/W (4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C)
12	Diožu kalpošanas laiks	>50000 stundas ar L70
13	Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums)	IP66
14	Triecienizturības klase	IK08
15	Korpusa materiāls	Liets alumīnijs (EN 47100), nerūsējošā tērauda aizdares stiprinājumi
16	Korpusa krāsa	16 (tumši pēleka), divslāņu poliestera pulvera krāsu izturīgs pret koroziju, atmosfēras apstākļi un sāls izsmidzināšanas miglas

vai

Gaismeklis Arcluce Promenade CDO-TW (ar dimm. baroš. bloku)		
1	Gaismekļa tips	S7264 BIP
2	Spuldzes tips	CPO-TW PGZ12
3	Dimmēšanas iespēja	ir
4	Iebūvēts dimmēšanas bloks	ir
5	Patērējamā jauda	90W
6	Gaismas krāsa	2800K
7	Gaismas plūsma	10450Lm
8	Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums)	IP66
9	Triecienizturības klase	IK08
10	Korpusa materiāls	Liets alumīnijs (EN 47100), nerūsējošā tērauda aizdares stiprinājumi
11	Korpusa krāsa	16 (tumši pēleka), divslāņu poliestera pulvera krāsu izturīgs pret koroziju, atmosfēras apstākļi un sāls izsmidzināšanas miglas

REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:
Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atklāt vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.		This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.	
		ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS" BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R	
		Raiņa 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija Tālr.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374 E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu	
PASŪTĪTĀJS:		AMATS, UZVĀRDS:	DATUMS:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"		PROJ.VAD.: Ž.Ivanova Sert.Nr.70-2887	07.2016
PROJEKTS:		INŽENIERE: Ž.Ivanova Sert.Nr.70-2887	07.2016
APGAISMOJUMA BŪVNICĪBA POROHOVKAS EZERA TERITORIJĀ			
RASĒJUMS:		PĀRBAUDĪJA:	
APGAISMOJUMA STABA UZSTĀDĪŠANAS SHĒMA. GAISMEKĻA TEHNISKIE PARAMETRI			
PASŪTĪJUMA Nr:	APZĪMĒJUMS:	LAPAS:	STAD.:
ARH-12-15 LV	ELT-08		BP
MĒROGS:	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	AutoCAD 2015	
1:50	ARH1215LV-ZI-00-ZZ-M2-ELT-01_02_08_new.dwg	ISO A3	