

<i>Mezglu numurs</i>	<i>Koordināte X</i>	<i>Koordināte Y</i>
EŪ-1	X=193034.686	Y=659085.199
ŪM-1	X=193033.479	Y=659089.991
ŪM-2	X=193026.011	Y=659108.753
ŪM-3	X=193007.692	Y=659144.937
UM-4	X=193026.806	Y=659154.673
Ū1-1	X=193026.804	Y=659162.730

Mezglu numurs	Koordināte X	Koordināte Y
K1S-1	X=193029.214	Y=659154.877
SM-1	X=193029.261	Y=659151.402
SM-2	X=193010.793	Y=659142.309
SM-3	X=193027.360	Y=659109.377
SM-4	X=193034.713	Y=659090.581
SM-5	X=193054.707	Y=659032.377

<i>Mezglu numurs</i>	<i>Koordināte X</i>	<i>Koordināte Y</i>
K1-1	X=193028.350	Y=659023.082
EK-1	X=193024.435	Y=659021.400


Šī būvprojekta ŪKT daļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta ŪKT
daļas vadītāja Tatjana Loginova

50-127 LSGŪTIS

04.2014.

1. Rasējums izstrādāts uz SIA "Solars" uzmērītā inženiertopogrāfiskā plāna ar apakšzemes inženierkomunikāciju izvietojumu.
2. Attāliumi uzrādīti metros.
3. Elektriķis un sakaru kabeļu tūvumā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietojanas veicot atšūrfēšanu un novietnes precizēšanu.
4. Ūdensvada garenprofilus skatīt rasējumā ŪKT-3.
5. Spiediena un paštecēšanas kanalizācijas garenprofilu skatīt rasējumā ŪKT-4.
6. Armatūras izvietojums akās ir saskaņā ar pasūtītāja prasībām.
7. Balsti enkurotos mezgļos saskaņā ar pasūtītāja prasībām.
8. Caurulvadu diametra apzīmējums: OD - ārējais diametrs, DN - iekšējais diametrs, d - nominālais diametrs
9. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas inženierkomunikācijas caurules, tās jāatjauno sakotnējā stāvoklī.
10. Caurdurumus veic specializēts licencēts uzņēmums.
11. Nepieciešamības gadījumā jāveic balsta zemējuma kontūra pārbaude lai nodrošinātu minimālo attāliumu līdz ūdensvadam 3m un līdz spiedvadam 5m.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	MAĢISTRĀLO ŪDENSVAIDA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNIECĪBA		
Proj. ŪKT vadīt.	T. Loginova		04.2014.		LIELĀ IELĀ POSMĀ NO LIELĀ IELAS 222 LĪDZ LIELĀ IELAI 141, DAUGAVPILĒ		
Izstrād.	S.Trjapkina		04.2014.	Lapas nosaukums	Ģenerālplāns ar ŪK tīkliem.		
				Objekta reģistrācijas Nr.	19/14		Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640- Daugavpils, LV-5401 I.Precu 30a tālr.654-24646
Inv.Nr.				Proj. stadija TP	Marka ŪKT	Lapa 2	Mērogs 1:500