

Ugunsdzēsības mašīnu pieslēgumus,
2 x DN80, atrodas aptuveni 1.35m no
zemes līmeņa
un sasniedzami ar ugunsdzēsēju
mašīnu. Pirms izbūves saskaņot ar
arhitektu.

UZD. ūdensvada tīklu pr.:

* Divi neaizsalstoši ūdens ievadi ēkā, no
sacilpota pilsētas ūdensvada (ūdensvada tīkls tiks
izbūvēts nākamajā etapā)
tīkla, ar kopējo ūdens patēriņu 3841 l/min.
(sprinkleri+UK). Plūsmas ātrums pirms
sūkņiem nepārsniedz 3m/sek.

UZD. konstruktoram:

Pamatus sūkņu blokam. Balstplātnes
izmērs 1790 x 2300; sūkņa bloka svārs
1517 kg. Betona pamatnes svārs 1.5
reizes lielāks par sūkņu svāru.

UZD. kan. tīklu pr.:







* Kanalizācijas izvads DN100, sprinkleru
sistēmas iztukšošanai, ar noslēgarmatūru.
* Paredzēt kanalizācijas trau.

UK kastes 2x1 l/sek
DN50 - slapjā sekcija;


Sekcija Nr-1
Ūdens signālvārsts
DN150
Skatuve
53 gab. - Standarta
laukuma sprinklers,
standarta
reakcija, augšupvērsts, misiņa
K=80, 1/2" NPT, 5mm;
68°C

Sekcija Nr-2:
Elektroaizbīdnis Ø50
Skatuves aizkars.
5 gab. atvērtie
sprinkleri.
Palaišana no pogām.

APZĪMĒJUMI

-  Elektroaizbīdnis
-  Kontrolējams aizbīdnis
-  Aizbīdnis (os&y)
-  Pretvārsts
-  Plūsmas mēritājs
-  Trauksmes vārsta vadības
mezgls

PIEZĪMES: Būvprojekts realizējams tikai pēc atbilstoša pilsētas
ūdensvada tīkla izbūves.

Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs" Reģ.Nr. 90000077556				Būvprojekts: Vienības nama Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma.			Pasūtījums Nr. 409-2015		
Daļas vad.	D. Stīķe			Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.			Marka	Numurs	Lapu skaits
Izstrādāja	D. Stīķe						UAT	UAT-9	11
Mērogs	b:m			Ug. sūkņu stacijas izvietojums.			 Ģenerālprojektētājs: SIA "Arhitekta L. Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Arh.reģ.nr.									

Projektētājs:



Rīga, iela 3.84, Aizkraukle, LV-2001
e-pasts: sika.darbnica@inbox.lv
mob.tel:26200177
reģ.nr.:202004455