



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2017.gada 30. janvārī Nr. 4-12/09

SIA “Daugavpils ūdens”
Ūdensvada ielā 3
Daugavpilī, LV – 5401

Tehniskās prasības objektam:
“Dzīvojamās mājas Tukuma ielā 66, Daugavpilī pievienojums ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem”

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes gabalu robežām, ielu sarkanām līnijām.
2. Projektēšanu veikt saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500), LBN prasībām, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra (prot. Nr.23, par.9) Saistošiem noteikumiem Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”, Aizsargjoslu likumu un attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
3. Veicot izbūves darbus, saglabāt esošus pazemes inženiertīklus, kā arī pēc iespējas kokus un zālienus.
4. Koku ciršanu (ja ir nepieciešams) saskaņot ar DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” mežzini.
5. Projektā paredzēt visu bojāto zālienu un segumu atjaunošanu atbilstoši pilsētas pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.23. Bojāto segumu atjaunot ar šādām konstrukcijām:
 - 1) Brauktuves ar asfaltbetona segumu:
 - karstā asfalta virskārtas izbūve no AC 11 surf – 4 cm biezumā;
 - karstā asfalta apakškārtas izbūve no AC 16 bin– 6 cm biezumā;
 - karstā asfalta apakškārtas izbūve no ACb16 base– 6 cm biezumā;
 - dolomīta šķembu pamata izbūve fr. 0/45 – 32cm biezumā;
 - dolomīta šķembu pamata izbūve fr. 0/56 – 20 cm biezumā;
 - salturīga slāņa izbūve – 40cm biezumā.0
 - 2) Ietves:
 - karstā asfalta virskārtas izbūve no AC 8 surf – 4 cm biezumā;
 - dolomīta šķembu pamata izbūve fr. 0/45 – 15 cm biezumā.
6. Projekta sastāvā iekļaut pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu un, pēc vajadzības, apgaismošanu.

7. Izstrādāt pievienojuma ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem risinājumu un saskaņot to ar DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde". Pieslēguma vieta – atbilstoši SIA "Daugavpils ūdens" tehniskajiem noteikumiem. Sakarā ar to, ka 2011. gadā tika realizēts būvprojekts „Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija I.kārta” – pieslēgšanu esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem veikt ar caurdures metodi.
8. Veicot pieslēgšanas darbus esošajā ūdensvadā jāšķērso gāzesvada tīklu 104.89 (PE D160x14.6) ar šurfejuma metodi. Pēc gāzes vada atšufējuma darbu nodod DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde” pārstāvim.
9. Projekta dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētiem dienestiem.
10. Kustības organizēšanu izpildīt atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem".
11. Nodrošināt celtniecības būvgružu (atkritumu) novākšanu ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības, noslēdzot attiecīgu līgumu ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 24 mēneši no izsniegšanas brīža.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs



A. Pudāns

Šalackicka 65476482