

VISPĀRĪGIE DATI


1. Montāžas darbi jāveic atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas”.
2. Uztveršanas un kontroles ierīces korpuss jāiezemē.
3. Signalizācijas vadu un kabeļu instalēšanu veikt, ievērojot telpu arhitektūras īpatnības un interjeru.
4. Ugunsdzēsības dūmu un siltuma signāļdevējus piestiprināt pie griestiem.
5. Signalizācijas ierīču, signāļdevēju un aparatūras montāžu un elektrobarošanu veikt atbilstoši to tehniskajām pasēm un pielietošanas instrukcijām.
6. Signalizācijas kontroles ierīcei elektroenerģija jāpievada caur dežurapgaismas paneļa atsevišķo grupu.
7. Signalizācijas vadu un kabeļu savienošana un atzarošana jāizdara ar lodēšanas, presēšanas vai speciālu spaiļu palīdzību.
8. Ugunsgrēka dūmu signāļdevējus (EN54-7) uzstādīt, ievērojot šādas maksimālās atstarpes:
no signāļdevēja līdz sienām - 5,25 m - telpās ar augstumu līdz 11m;
starp signāļdevējiem - 10,5 m - telpās ar augstumu līdz 11 m;
9. Ugunsgrēka siltuma signāļdevējus (EN54-5 klass 1) uzstādīt, ievērojot šādas maksimālās atstarpes:
no signāļdevēja līdz sienām - 3,5 m - telpās ar augstumu līdz 8 m;
starp signāļdevējiem - 7,0 m - telpās ar augstumu līdz 8 m;
10. Panelis un ugunsgrēka rokas signāļdevējus uzstādīt 1,2-1,6 m augstumā no grīdas līmeņa.
11. Izziņošanas signāļzvanus uzstādīt 2,2 m augstumā no grīdas līmeņa.
12. Signalizācijas vadus un kabeļus, kas atrodas zemāk par 2,2 m no grīdas līmeņa aizsargāt ar kabeļkanālu vai vinilplasta cauruļu palīdzību.

Piezīmes: Attālumi, kas norādīti punktos 8 un 9 tika noteikti saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14 prasībām uzstādīt:

1. Siltuma detektori - ne augstāk par 8 m, ar darbības rādiusa ierobežojumu 5 m
2. Dūmu detektori - ne augstāk par 11 m, ar darbības rādiusa ierobežojumu 7,5 m

Izmantotie normatīvie akti un dokumenti:

1. LVS CEN/TS 54-14:2005 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas”,
2. LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”,
3. Ministru kabineta noteikumi Nr.82 - "Ugunsdrošības noteikumi"

<div>SIA "Viza" Muzeja iela 11, DAUGAVPILS, LV-5401 t. 65420988</div> <div></div>				PASŪTĪTĀJS: DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE			
				OBJEKTS: Daugavpils 9. vidusskola, 18. novembra 47, Daugavpils, LV5403			
				VISPĀRĪGIE DATI	STADIJA	LAPA	MĒROGS
proj. vad.	A.Barabanovs		08.2015		I.D	UAS-3	
rasētājs	V. Deliergiev		08.2015				
					FORMATS A4		