




Radiatora mezgls ar apakšējo pieslēgumu



Radiatora mezgls ar sānu pieslēgumu



- PIEZĪMES:**
1. Caurulvadu augstuma atzīmes skatīt no caurulvada centra līnijas.
 2. Sistēmas augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos punktos tukšošanas vārsti.
 3. Montējot caurulvadus ievērot minimālo kritumu 0,003 uz iztukšošanas pusi.

 REM PRO	ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.nr. 4627-R Raipa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv		Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr. 90000077325		Pasūtījuma Nr. REM_4411			
	27. pirmsskolas izglītības iestādes ēkas renovācija Bauskas ielā 104a, Daugavpilī							
	Apkures izometriskā shēma.							
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS					
Izstrādāja	J.Mežsarga	11.2011	ARHIVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RĀSĒJUMA MARKA, Nr.	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
			AVK	TP	1:150	8		