

MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.p/k	Darbu un uzdevumu nosaukums	Mērv.	Daudz.
	UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA		
1	Ugunsdrošības signalizācijas panelis, TELEFIRE ADR-3000	k-ts.	1
2	Akumulators 12V 7Ah	gab.	2
3	Dūmu detektors ar pamatne, TFO-440A	gab.	128
4	Rokas trauksmes poga, TPB-800ARE	gab.	24
5	Siltuma detektors ar pamatne, TFH-220A	gab.	5
6	Izolators, LI-3000	gab.	25
7	Sirēna ārēja	gab.	1
8	Ventilācijas atslēgšanas relejs	gab.	1
9	Signalizācijas kabelis 2x0,8	m.	2000
10	Ugunsdzēsības signalizācijas kabelis 2x0,8 E30	m.	200
11	Termoizturīgs elektrokabelis 3x1,5 E30	m.	100
12	Cieta caurule d32	m.	60
13	Kabeļu kanāls 60x40	m.	100
14	Kabeļu kanāls 10x20	m.	1000
15	Montāžas paligmateriāli	k-ts.	1
16	Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā	k-ts.	1

Atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 prasībām, formula akumulatoru kapacitātes aprēķinam -

E - nepieciešamā akumulatora kapacitāte, [Ah];

$T/1$ - minimālais laiks gaidīšanas režīmā, [h];

$T/2$ - minimālais laiks trauksmes režīmā, [h];

Saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14 p.A.6.7.3. prasībām, minimālo laiku gaidīšanas režīmā iespējams samazināt no 72 līdz 30 stundām, ja maksimālais remonta darbu periods ir mazāks par 24 stundām. Minimālais laiks trauksmes režīmā ir 30 minūtes (0.5h).

Izvēlēta akumulatoru kapacitāte - 7Ah/24V (2gab.7h/12V).

Atļauts pielietot analogiskas iekārtas, ja kvalitāte netiek pasliktināta un atbilst EN-54 prasībām.

<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div>REM PRO</div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div><div>Bukvomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div><div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div></div>				<div>Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325</div> <div>Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils</div>				<div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>REM_4411</div>											
				Nosaukums: 27. pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija															
				Adrese: Bauskas ielā 104a, Daugavpilī.															
Amata nosaukums		Vārds,Uzvārds		Paraksts		Datums		AKUMULATORU BATERIJAS IETILPĪBAS APRĒĶINS; MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA;											
								Arhīva registrācijas Nr.		Rasējuma marka		Stadija		Mērogs		Lapa		Lapas	
Būvproj. daļas. vad.		A.Rabša				09.2011.													
Izstrādājā		A.Mirošņiks				09.2011.				UAS		TP				9		9	