ĢENERĀLPLĀNS AR ŪK TĪKLIEM UN ZIBENSAIZSARDZĪBU
M 1:500



Piezīmes 1:

Šķērsojumus ar visiem inženierkomunikācijām izpildīt ievērojot MK noteikumus Nr.1069.

PIEZĪMES 2:

1. Visus darbus izpildīt saskaņa ar "Elektroiestaišu uzbūves noteikumiem" un "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem", un citiem normatīviem dokumentiem.
2. Plakandzelzi guldīt zemē, 0.5 dziļumā, 1.0m no ēkas pamatiem.
3. Zemējuma kontūra trase precizējama pie montāžas darbu vekšanas.
4. Zemējuma kontūra pretestība Rz<4om. Pēc mērijumu veikšanas, nepieciešamības gadījumā iedzīt papildus zemējuma elektrodus.
5. Visas savienojumu vietas zem zemes jānotin ar pretkorozijas lentu.

Piezīmes 3:

1. Nosacītos apzīmējumus skat. lapā ŪKT-1.
2. Plāns izstrādāts, pamatojoties uz 29.08.2011.g topogrāfisko plānu M1:500 (Firma "PARNAS").
3. Koordinātu sistēma LKS-92.
4. Augstuma atzīmes, piesaiates izmēri doti metros, bet diametri - milimetros.

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta
vadītāja, pilsētas galvenā arhitekte
2011.g. 24. 11. Inguna Kokina

X=195650
Y=660100

Būvprojekta akcepts
Nr. 8.3-31/223
2011.g.24.novembrī

24. 11. 11.

SASKAŅOTS lattelecom
ar SIA Lattelecom
Nr. CS 109-54/1693
2011.g. 14. 10

Rakšanas darbu saskaņošanai darbu veicējam jāierodas AS „Sadales tīkls" Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas. A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī
Pieņemšanas laiks:
darba dienās 8:00-9:00, 13:00-14:00

AS "SADALES TĪKLS"
Austrumu reģiona Ekspluatācijas daļas
Daugavpils nodaļas vadītājs
meistars G. Makarovs
2011.g. 14. 10

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI
1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ieraksties 26412736
un kopā ar SIA *Citrus Solution* darbinieku veikt izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamē darbu joslā.
2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni
Nr. ____
SIA *Citrus Solution* darbinieku uz veicamo darbu vietu.

Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI

lattelecom
Aleksejs Prudņikovs
lattelecom
Pilnvarota persona
SIA Citrus Solutions
Inženiertīklu uzraudzības inženieris

PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"
SASKAŅOTS mazā GP
Tehniskās grupas
vadošais inženieris G.Borovskis
Daugavpils, 2011.g. 14. 10.

SASKAŅOTS
DPPI
"Komunālās saimniecības pārvalde"
elektroinženiere
Ineta Pankeviča
14. 10. 2011.g.
Citrus nomaļ 6kV līnijas
trases mar. GP

"SASKAŅOTS"
SIA "Daugavpils ūdens"
Ar noteikumiem:
1. Saglabāt ūdensvada un kanalizācijas tīklus
2. 65422552
12.10.2011. V.Žuks

SASKAŅOTS
SIA "Dautkom TV"
Pirms zemes rakšanas darbu sākšanas izsaukt SIA "Dautkom TV"
Jelgavas 1b, Daugavpils
tālr. 54 [illegible] faks 54 07663
13. 10. 2011 V. Ozoliņš

Akciju sabiedrības «Latvijas Gāze»
Daugavpils iecirkņa
APKALPOŠANĀ
PAZEMES GĀZESVADU NAV
A/s «Latvijas Gāze»
Daugavpils iecirkņa
inženieris VLADIMIRS LARIONOVS
14.10.2011.g.

Saskaņots
Daugavpils pilsētas
27. pirmskolas izglītības
iestādes vadītāja
Mirak N. Isak
2.11.2011.g.

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS PILSĒTAS APBŪVES
GALVENAIS BŪVINŽENIERIS
Viktors Nikolajevs
07.11.2011

Saskaņots
Daugavpils pilsētas domes
izpilddirektors
A.Kursītis
20 11 g. 07.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs	Ineta Buka	
	(vārds un uzvārds)	
	10-0676	
	(sertifikāta Nr.)	
10.2011. (datums)		(paraksts)

Eksplikācija

Nr.	Skices	Nosaukums	Ug. dr. pak.	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1.		27. pirmskolas izglītības iestādes ēka	U1	kv.m / kub.m	1232,50 / 4040,00	Renovācija
2.		Esošās ēkas				
	A	Esošais segums no asfaltbetona				
	c	Esošais segums no cementa				
	gr.	Esošais segums no granta				
	B	Projektējamais segums no bruģakmeņa		kv.m	12,00	
	bet.	Projektējamais segums no betona		kv.m	122,00	
		Zāliens				
		Esošie koki				
		Esošie krūmi				
		Esošā siltumtrasse				
	K	Esošā kanalizācija				
	Ū	Esošais ūdensvads				
	LK	Esošā lietusūdens kanal.				
	KSPP1x4	Esošais telefonu kabelis				
	g.k.	Esošais telefonu kabelis				
	kab.	Esošais elektrokabelis				
	kab.	Esošais elektrokabelis				
	ZK	Proj. plakandzelzis 40x5mm				
		Proj. zemējuma elektrods Ø20/3000mm				

Tehniskie - ekonomiskie rādītāji

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums
1.	Laukuma platība	kv.m	1232,50
2.	Celtniecības apjoms	kub.m	4040,00
3.	Kopējā platība	kv.m	1835,30
4.	Lietderības platība	kv.m	1835,30
5.	Normējamā platība	kv.m	

1. Par 0,000 atzīmi 1. stāva grīdas līmenis.
2. Teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu veikt orientējoši esošai teritorijai.

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes vadītāja
2011.g. Olga Dukšinska

ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reg.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				Pasūtītājs:	Daugavpils pilsētas dome Reģ.Nr.90000077325	Pasūtījuma Nr. REM_4411
				Nosaukums:	27 pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija	
				Adrese:	Bauskas ielā 104a, Daugavpilī.	
Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums	Ģenerālplāns ar ŪK tīkliem un zibensaizsardzību		
Būvproj. vad.	I.Buka		10.2011.	Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka / Stadija / Mērogs / Lapa / Lapas	
Izstrādājā	K.Bezzubova		10.2011.		ĢP / TP / 1:500 / 2 / 2	