



PIEŅEMTIE GRAFISKIE APZĪMĒJUMI

	-Proj. zemējuma elektrods Ø20/3000mm
	-Proj. plakandzelzis 40x5mm

PIEZĪMES:

1. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas Būvnormatīvu prasības.
2. Gar ēku ne seklāk kā 0.5m dziļumā izbūvējams zemējuma kontūrs.
3. Zemējuma kontūra trase precizējama pie montāžas darbu veikšanas.
4. Zemējuma kontūra pretestība  $R_z < 10\Omega$ . Pēc mērījumu veikšanas, nepieciešamības gadījumā iedzīt papildus zemējuma elektrodus.
5. Visas savienojumu vietas zem zemes jānotin ar pretkorozijas lentu.

ARHITEKTU BIROJS REM PRO 1.R Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Rauna 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tāl./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv				Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325 Kr.Valdemāra iela 1,Daugavpils		Pasūtījuma Nr. REM_4411			
Nosaukums: 27 pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija				Adrese: Bauskas ielā 104a, Daugavpils.					
				Ģenplāns , zemējums					
Amats nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums	Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Būvpe.dalys vad.	<b>L.Buka</b>		15.08.2011						
Projekta vadītājs	<b>A. Osipovs</b>		15.08.2011						
Izstrādāja	<b>A. Makarovs</b>		15.08.2011						
Pārbaudīja	<b>O. Sedačs</b>		15.08.2011		ELT	T.P.	1:125	7	