

## PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI



## 19" skapis ar ugunsgrēka izziņošanas sistēmu BOSCH "Plena"

01/03-6W



**Sienas skaļrunis LB1-UW06 ar drošinātāju "EVAC".  
Stara Nr. 1, skaļruņa Nr. 3, skaļruņa jauda 6W.**



## Termoizturīgs kabelis 2x0,8 E30 skaļruņu pieslēgšanai A stars



### Termoizturīgs kabelis 2x0,8 E30 skaļruņu pieslēgšanai B stars



## Termoizturīgs kabelis 3x1,5 E30



## Stāvvads

## Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas BOSCH "Plena" kontrolleris




## Nepārtrauktās barošanas bloks PLN-740CH10



### Barošanas panelis 19", 1U



**Pastiprinātais, LBB1935/20, 240W**

<div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div>REM PRO</div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div><div>Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div><div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325				Pasūtījuma Nr.			
				Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils				REM_4411			
				Nosaukums: 27. pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija							
Adrese:				Bauskas ielā 104a, Daugavpilī.							
Amata nosaukums				Vārds,Uzvārds		Paraksts		Datums		PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
Būvproj. daļas. vad.				A.Rabša				09.2011.			
Izstrādājā				A.Mirošņiks				09.2011.			