

Iepirkuma procedūra

„Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība”,

(identifikācijas numurs DŪ-2016/10)

Daugavpilī, 2016.gada 19.aprīlī

Papildus informācija Nr.1

Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem par iepirkuma procedūras „Ūdensvada un kanalizācijas būvniecība”, identifikācijas numurs DŪ-2016/10, nolikumu:

Jautājums:	Atbilde:
1. Lūdzam paskaidrot, vai pie objekta Dzintaru iela 54 pieslēgšanas, pie KSS-1 montāžas darbiem, pieskaitīt klāt automātikas paneļa montāžas darbus vai nē?	Objektam Dzintaru ielā 54 apliecinājuma kartē ieprojektēta kanalizācijas sūkņu stacija (KSS). Namīpašuma Dzintaru ielā 54 pārstāvis paskaidroja, ka KSS elektroapgāde un automātikas darbi netiks veikti šīs apliecinājuma kartes realizācijas ietvaros, un objekta izcenojumā šie darbi nav jāiekļauj.
2. Lūdzam paskaidrot objektā Jelgavas iela 53a ārējās kanalizācijas izbūves darbu lietderīgumu.	Objektam Jelgavas ielā 53a tika ieprojektēta lokālā kanalizācijas sistēma, kura nav paredzēta dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 53a pieslēgšanai centralizētiem (pilsētas) kanalizācijas tīkliem. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.45 “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” atbalstāmi projekti, kuros paredzēta nekustamā īpašuma pievienošana centralizētiem (pilsētas) kanalizācijas tīkliem.
3. Lūdzam paskaidrot, vai objektā Pureņu iela 26 ir iespēja, 2dz/b kanalizācijas aku Ø 1000 mm, h līdz 1,5m mainīt uz plastmasas akām Ø 400mm?	Saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” p. 66 pēc atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē, kā arī būvdarbu veikšanas laikā ir pieļaujamas izmaiņas sākotnējā iecerē. Projekta (apliecinājuma kartes) izmaiņas ierosina Pasūtītājs, proti, namīpašuma Pureņu ielā 26 īpašnieks vai valdītājs, un projekta autors veic atbilstošas izmaiņas projektā. SIA “Daugavpils ūdens” uz šo brīdi nav iesniegta apliecinājuma karte ar izmainītiem tehniskiem risinājumiem, t.i., ar aku materiālu izmaiņām.
4. Lūgums precizēt – vai iekļaut darbu ražošanas tāmē Dzintaru iela 54 punkts 13 (vadības iekārta) un punkta 14 (ultraskaņas korelācijas notekūdeņu skaitītājs $Q_{min}=0,3m^3/h$; $Q_{nom}=15m^3/h$; $Q_{max}=60m^3/h$ ar montāžu kanalizācijas sūkņu stacijā vadības bloku),15 (KSS-1 ārējā elektroapgāde) no materiālu specificēšanas	Koptāmē jāiekļauj 14 punktu no materiālu specificēšanas tabulas, 13. un 15. punkts nav jāiekļauj.

tabulas. (Būve: Dzīvojamās mājas Dzintaru ielā 54, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem).	
5. Vai būs darbu izmaiņas apjomu tabulā par Pureņu ielu 26 (dzelzsbetona aku aizstāšana uz PP sadzīves kanalizācijas akas).	Saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" p. 66 pēc atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē, kā arī būvdarbu veikšanas laikā ir pieļaujamas izmaiņas sākotnējā iecerē. Projekta (apliecinājuma kartes) izmaiņas ierosina Pasūtītājs, proti, namīpašuma Pureņu ielā 26 īpašnieks vai valdītājs, un projekta autors veic atbilstošas izmaiņas projektā. SIA "Daugavpils ūdens" uz šo brīdi nav iesniegta apliecinājuma karte ar izmainītiem tehniskiem risinājumiem, t.i., ar aku materiālu izmaiņām.
6. Izmaiņas kanalizācijas pieslēgšanas shēmā? (Būve: Dzīvojamās mājas Pureņu ielā 26, Daugavpilī, ārējie tīkli).	Saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" p. 66 pēc atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē, kā arī būvdarbu veikšanas laikā ir pieļaujamas izmaiņas sākotnējā iecerē. Projekta (apliecinājuma kartes) izmaiņas ierosina Pasūtītājs, proti, namīpašuma Pureņu ielā 26 īpašnieks vai valdītājs, un projekta autors veic atbilstošas izmaiņas projektā. SIA "Daugavpils ūdens" uz šo brīdi nav iesniegta apliecinājuma karte ar izmainītiem tehniskiem risinājumiem, t.i., ar aku materiālu izmaiņām.
7. Vai tāmes pozīcijas var atšķirties no specifikācijas pozīcijām?	Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar nolikuma pievienoto Finanšu piedāvājuma veidni (4.pielikums), koptāmē jānorāda kopējā būvdarbu cena.
8. Vai var pielikt jaunas trūkušas pozīcijas un izslēgt pozīcijas kuras jau ir ieslēgtas komplektā citās pozīcijās? Piemēram: · A. Pumpura iela 75 specifikācijā, ūdensvada U1 pozīcijas virsrakstā ir iekļauts smilts, bet tālāk smilts nekur nav minēts. · Dzintaru iela 54 specifikācijā, ir pozīcija „siltināta UM aka ar veidgabaliem” un zemāk pozīcija „Siltinājuma plāksne d=50mm, UM akas siltināšanai”.	Finanšu piedāvājums sagatavojams saskaņā ar nolikuma 4.pielikumā esošu finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām un finanšu piedāvājuma veidni. Īpaši jāatzīmē, ka ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasības, pretendents ir jāplāno izdevumi un jāsteno līguma izpilde, vadoties no stingrākām prasībām. Sagatavojot finanšu piedāvājumu un nosakot objekta būvniecības izmaksas, par prioritāriem tiek uzskatīti rasējumi, kas iekļauti tehniskajā specifikācijā.

Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



A. Semjonovs

I.Kalniņa
65447815