



Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"
konta Nr.
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

18.04.2017 Nr. 13-4/051

Uz _____ Nr. _____

Tehniskie noteikumi

objektam - "Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī"

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami būvprojekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Izstrādāt būvprojektu atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam”, „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 prasībām.
4. Izstrādāto būvprojektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
5. Būvprojektu saskaņot ar visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas.
6. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības darbus var veikt persona, kas ir sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta persona, ar SIA „Daugavpils ūdens” tehnisko uzraudzību (pirms tranšejas aizbēršanas SIA „Daugavpils ūdens” pārstāvja izsaukums ir obligāts).
7. Pieslēgšanu esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem veic tikai SIA „Daugavpils ūdens”.
8. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Kanalizācija

1. Projektā paredzēt Grodņas ielā posmā no Grodņas ielas 5 līdz Grodņas ielai 1, Siguldas ielā no Grodņas ielas 1, līdz Sloku ielai paredzēt jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi DN250 L - ap 315 m, kā arī paredzēt potenciālu abonentu kanalizācijas pieslēgšanas iespēju – 13 gab.; Siguldas ielā posmā no Siguldas ielas 17 līdz Ventspils ielai paredzēt jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi DN200 L - ap 100 m, un potenciālu abonentu kanalizācijas pieslēgšanas iespēju – 5 gab.
2. Potenciālu abonentu kanalizācijas pieslēgšanas atzarojumu vietās pie sarkanu līniju robežām paredzēt plastmasas (PEHD) kontrolakas D400. Aku uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA

- "Daugavpils ūdens" projekta izstrādāšanas gaitā. Līdz abonentu pieslēgšanai kontrolakai D400 jābūt plastmasas noslēgam (atvere abonentu kanalizācijas pieslēgšanai), tai jābūt noslēgtai ar noslēgu.
3. Projektā paredzēt marķēšanas plāksnīšu uzstādīšanu jauno aku atrašanai.
 4. Kanalizācijas tīklu diametru noteikt būvprojekta izstrādāšanas gaitā. Paredzēt kanalizācijas tīklu no plastmasas PVC caurulēm.

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis

Lapinska 25626696



G.Kolendo



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2017.gada 20. aprīlī Nr. 4-12/40

SIA “Daugavpils ūdens”
Ūdensvada ielā 3
Daugavpilī, LV – 5401

Tehniskās prasības objektam:

“Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī”

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes gabalu robežām, ielu sarkanām līnijām.
2. Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecības projektēšanu veikt saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500), LBN prasībām, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra (prot. Nr.23, par.9) Saistošiem noteikumiem Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”, Aizsargjoslu likumu un attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
3. Veicot izbūves darbus, saglabāt esošus pazemes inženiertīklus, kā arī pēc iespējas kokus un zālienus.
4. Koku ciršanu (ja ir nepieciešams) saskaņot ar DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” mežzinī.
5. Projektā paredzēt visu bojāto zālienu un segumu atjaunošanu atbilstoši pilsētas pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.23.
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētiem dienestiem.
7. Autotransporta un gājēju kustības organizēšanu izpildīt atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
8. Nodrošināt celtniecības būvgružu (atkritumu) novākšanu ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības, noslēdzot attiecīgu līgumu ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai.

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 24 mēneši no izsniegšanas brīža.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs

A. Pudāns

Šalākicka 65476482

SAŅĒMIS
SIA „Daugavpils ūdens”
2017.gada 21. aprīlī
Nr. 107629



Akciju sabiedrība "Sadalestikls"
Austrumu Eksploatācijas daļa
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315 www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī
21.04.2017. Nr. 30EF10-11.01/290
Uz 13.04.2017. Nr. 1-10/843

SIA „Daugavpils ūdens”
valdes loceklis Ģ.Kolendo
Ūdensvada ielā 3,
Daugavpilī, LV-5401

Tehniskie noteikumi

Objekta „Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī” būvprojektu izstrādei

1. Izstrādājot projektu, ievērot prasības, ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.
2. Projektā jāizceļ esošo un perspektīvo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Projektu saskaņot ar AS „Sadalestikls” Austrumu Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr.65480281, 65480445.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS „Sadalestikls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā vērsties ar pieteikumu jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu vērsties jebkurā AS „Latvenergo” KAC, saskaņā ar „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 17.marta lēmums Nr.1/6).
7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar „Aizsargjoslu likums” un saskaņot ar AS „Sadalestikls” Austrumu Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī.

Austrumu Eksploatācijas daļas vadītājs

Edgars Soldāns

Vitālijs Jevsejevs 65480304

SAŅEMTS
SIA „Daugavpils ūdens”
2017. gada 25. aprīlī
Nr. 1-10/661

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpilī

19.04.2017. 1580/32-7

13.04.2017. 1-10/842

SIA "Daugavpils ūdens"

Valdes loceklis

Ģ.Kolendo kungam

Ūdensvada iela 3, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecībai
Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk – a/s "Latvijas Gāze") Daugavpils iecirknis informē, ka veicot minētā būvprojekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:


1. Projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 242-15, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma prasībām.
2. Esošo gāzesvadu, kas izbūvēti projektējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tuvumā, saglabāšana.

Augstuma atzīmes un tīklu armatūru veidus uzzināt a/s "Latvijas Gāze" Daugavpils iecirknī.

3. Topogrāfija un projekts jāsaskaņo a/s "Latvijas Gāze" Daugavpils iecirknī.

Komercpilnvarnieks
A/s "Latvijas Gāze"
Daugavpils iecirkņa vadītājs

Svirkovičs 654 04009



A. Novikovs

Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpils, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpils

2017.gada 19.aprīlī

Nr.1.1-12/697

Uz 2017.gada 13.aprīļa

Nr.1-10/846

SIA „Daugavpils ūdens”
Valdes loceklis
G.Kolendo kungam
Ūdensvada ielā 3,
Daugavpils, LV-5401

Par TN izsniegšanu objektam
„Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība
Jaunbūves rajonā, Grodņas un
Siguldas ielās, Daugavpils”

TEHNISKIE NOTEIKUMI

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem un zemes robežu iecirkņiem apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.
3. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”.
4. Projektējamo tīklu un siltumtīklu šķērsošanu un satuvināšanu izpildīt atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.
5. Ģenplānu un šķērsojuma mezglus iepriekš saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”.
6. Projektu nepieciešams realizēt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”.
8. Pirms celtniecības un montāžas darbu sākuma pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi: tālr. 65424127, 29638262.
9. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2019.gada 19. aprīlim.

Ar cieņu,
Tehniskā direktora p.i.

Borovskis 65407560



V. Mjagkihs

2017.gada 18 » aprīlī Nr. 124
Daugavpilī

SIA "Daugavpils ūdens"
Reģ.Nr.41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2017.gada 13.aprīļa iesniegumu Nr.1-10/845, sniedzam Jums tehniskus noteikumus būvprojekta izstrādei objektam „Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī”:

- Projektu izstrādāt uz topogrāfiska plānā mēroga 1:500, kur jābūt uznestam visām sakaru komunikācijām;
- Nodrošināt esošo telekomunikācijas tīklu un to funkcionalitātes saglabāšanu;
- Tuvināšanu un šķērsošanu ar SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīkliem izpildīt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 no 2014.gada 30.septembra (prot. Nr.51 5.§), „Aizsargjoslu likumam” un „Elektronisko sakaru likumam”;
- Šķērsojuma un tuvinājuma vietās ar tīkliem SIA „DAUTKOM TV” projekta dokumentācijā inženiertīklu vertikālo un horizontālo griezumu rādīt pilnā apjomā, mērogā 1:250 mm;
- Projekta skici iepriekš saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentācijas (kanalizācijas trases ar griezumu) vienu eksemplāru, elektroniskā veidā, iesniegt SIA „DAUTKOM TV”;
- Pirms darbu uzsākšanas saņemt rakšanas darba atļauju;
- Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus un SIA „DAUTKOM TV” pārstāvja klātbūtnē (tālr. 27879041);
- Pēc darbu beigšanas saņemt atzinumu;
- Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 (viens) gads.

SIA "DAUTKOM TV"
telekomunikāciju inženieris



R.Artimovičs

SAŅEMTS
SIA „Daugavpils ūdens”
2017. gada 18 aprīlī
Nr. 1-10/845



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Daugavpils nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

18. Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Tālr.: 6 54 29100 Fakss: 6 54 31861 www.lvceli.lv

Daugavpilī 18.04.2017

Nr. 4.6.6 / 4329

SIA „Daugavpils ūdens”

Reģ. Nr. 41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils

LV-5401

Uz iesniegumu Nr.1-10/847 no 13.04.2017.g.

Projektējamā inženierbūve „**Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī**” neskar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas intereses.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļa veic satiksmes organizācijas uzraudzību, saskaņo satiksmes organizācijas shēmas, remontdarbu laikā, veic to izpildes kontroli.

Daugavpils nodaļas vadītājs
p.i.

G.Hmeļņickis
J.Koroļs

Juhņeviča 65432197
Natalija.Juhnevica@lvceli.lv

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052735
PVN reģ. nr. LV40003052735
Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr. +371 67055000
Fakss +371 67055431
lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1434

Daugavpils

Datums: 27.04.2017 Pamatojums: 17.04.2017. pieteikums TN saņemšanai

Pieprasītājs: SIA "Daugavpils ūdens"

Kontakttālrunis: 25626696

Zemes kadastra Nr.

Objekta adrese: Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī.

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Magistrālo kanalizācijas tīklu būvniecībai, tehniskā projekta izstrādei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikācijas: sakaru kanalizācija ar instalētiem sakaru kabeļiem.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500, kur jābūt uznestām visām sakaru komunikācijām. Projektā paredzēt pasākumus SIA Lattelecom esošo sakaru komunikāciju aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu.
2.	Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Jebkādu darbu veikšana tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē (tālr. 26412736).
3.	Ja tehnisku iemeslu dēļ 1. punktā minētais nav iespējams, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru komunikāciju pārbūvēšanu. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par sakaru komunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom.
4.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA Citrus Solutions Rīga, Ūnijas iela 52, tālr. +371 6705 1777; sadarbiba@citrus.lv
5.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 4. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja līdzekļiem, ja puses nevienojat citādi.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas pārstāvi
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

- SIA Lattelecom PPUD ARN Daugavpils grupas pārstāvi
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Signature valid

Digitally signed by Aleksandrs Prudņikovs

Date: 2017.04.27 16:35:51 EEST

Location: Daugavpils

Reason: Lattelecom SIA

SAŅEMTS
SIA "Daugavpils ūdens"
2017. gada 28. aprīlī
Nr. 1-10/684



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS PILSĒTAS ZEMES KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404353, 65404354, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv, vineta.velika@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2017. gada 28. aprīlī Nr. 1.3.-6/34

Uz 2017. gada 12. aprīļa
Nr. 1-10/848

SIA "Daugavpils ūdens"
Ūdensvada ielā 3,
Daugavpilī, LV-5401

Par informācijas sniegšanu

Atbildot uz Jūsu 2017. gada 12. aprīļa vēstuli ar lūgumu sniegt informāciju par zemes vienību piederību, sakarā ar projekta "Maģistrālo kanalizācijas tīklu būvniecība Jaunbūves rajonā, Grodņas un Siguldas ielās, Daugavpilī" izstrādi, Daugavpils pilsētas zemes komisija paziņo sekojošo:

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 003 3422, 0500 003 3018, 0500 003 2018, 0500 003 1920, 0500 003 1606, 0500 003 0224, 0500 003 1823, 0500 003 0317 pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2010. gada 11. marta lēmumu Nr. 141, piekrīt Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

**Daugavpils pilsētas zemes
komisijas priekšsēdētājs**

A. Nikolajevs

654 04353