

Iepirkuma procedūra

„Kanalizācijas kolektora remonts”

(identifikācijas numurs DŪ-2016/30)

Daugavpilī, 2016.gada 26.augustā

Papildus informācija Nr.3

Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem par iepirkuma procedūras „Kanalizācijas kolektora remonts”, identifikācijas numurs DŪ-2016/30, nolikumu:

Jautājums:	Atbilde:
1. Vai drīkst izmantot cauruļu oderēšanai UV oderējumu, kas ir ar mazāku esošā renovējamā cauruļvada iekšējā diametra samazinājumam kā 6%, bet atbilst visām pārējām Tehniskās specifikācijas prasībām?	Cauruļu oderēšanai drīkst izmantot UV oderējumu, kas ir ar mazāku esošā renovējamā cauruļvada iekšējā diametra samazinājumam kā 6%, ar nosacījumu, ka tas atbilst visām pārējām Tehniskās specifikācijas prasībām.

Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



A. Semjonovs

I.Kalniņa
65447815