

Iepirkuma procedūra

„Flokulanta notekūdeņu dūņu apstrādei piegāde”

(identifikācijas numurs DŪ2015/29)

Daugavpilī, 2015.gada 10.septembrī

Papildus informācija Nr.1

Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem par iepirkuma procedūras „Flokulanta notekūdeņu dūņu apstrādei piegāde” (identifikācijas numurs DŪ-2015/29) nolikumu (turpmāk – Nolikums):

Jautājums:	Atbilde:
1. Vai minētā iepirkumu procedūra pieļauj analogu īpašību un sastāva polimēru piedāvājumu no citiem ražotājiem?	Minētas iepirkumu procedūras ietvaros nav pieļaujams analogu īpašību un sastāva polimēru piedāvājums.
2. Lūdzam sniegt skaidrojumu šāda konkrēta iepirkuma nepieciešamībai.	Saskaņā ar iepirkumu procedūras “Flokulanta notekūdeņu dūņu apstrādei piegāde” tehnisko specifikāciju pasūtītājs vēlas iegādāties polimēru Zetag 8160. Analogu preču piedāvājumu nepieļaujamība ir pamatota ar to, ka tas ir izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai. SIA “Daugavpils ūdens” pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, viens no sniegto pakalpojumu komponentēm ir notekūdeņu attīrīšana, kas ir nepārtraukts process. Šī procesa neatņemamā sastāvdaļa ir dūņu apstrāde. Ievērojot SIA “Daugavpils ūdens” lietošanā esošās tehnikas un iekārtu specifiku, tehnoloģisko procesu īpašības, ka arī to, ka iekārtu ražotājs “Kruger” savā atzinumā norādīja, ka citu polimēru šķīdumu izmantošana var izraisīt tajos nosprostošanos un rādīt tehniskās problēmas, uzskatām, ka tādas markas polimēra izmantošana, kas neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajam, nav iespējama.

Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

M.Strigo
65407525



A. Semjonovs