

## Iepirkuma procedūra

### “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Foršadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))”

(identifikācijas Nr.DŪ-2015/11)

Daugavpilī, 2015.gada 30.martā

#### Papildus informācija Nr.3

Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju iesniegtajiem jautājumiem par iepirkumu procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Foršadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata))” (id. Nr.DŪ-2015/11) nolikumu (turpmāk – Nolikums):

Jautājums:	Atbilde:
1) Sakarā ar pēdējiem nolikuma grozījumiem iepirkuma procedūrai „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Foršadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) saskaņā ar FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumiem (pirmais izdevums, 1999.g. (Sarkanā grāmata)), identifikācijas Nr.DŪ-2015/11, rodas jautājums saskaņā ar grozījuma punktu nr. 8. Vai piedāvājumu vajag iesniegt vienā eksemplārā (+fin.pied. digitālā formātā) un kopijas vairs nav vajadzīgas? Jo grozījumi pie nolikuma punkta nr. 5.3.9. nav publicēti, bet tajā iet runa arī par kopijām.	1) Sakarā ar 24.03.2015. Grozījumiem Nr.2 tika mainīts Nolikuma 5.3.1. punkts, kurš paredz Piedāvājuma iesniegšanu sekojošā sastāvā: <i>“5.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:</i> <i>a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls),</i> <i>b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls),</i> <i>c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls),</i> <i>d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un informācija digitālā formātā MS Excel formātā uz CD).”</i> Ņemot vērā minēto, Nolikuma 5.3.9. un 5.3.10. punkta prasības ir jāizpilda tikai attiecībā uz Piedāvājuma oriģināla iesniegšanu. Prasības attiecībā uz Piedāvājuma kopiju iesniegšanu Pretendentiem nav jāizpilda.
2) Vēlamies precizēt kurām ielām paredzēts trīs slāņu asfaltbetona segums un kurām divslāņu segums?	2) Plānojot izmaksas, pretendentiem jāvadās no 09.06.2014. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” izsniegto “Tehnisko prasību objektam: “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Foršadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos, Daugavpilī (sistēmas 13, 14, 15), (1.-3.kārtas)” Nr. 4-12/47 p.8: “8. Bojāto segumu un zālienu atjaunot pilnā apjomā. Paredzēt asfaltbetona seguma pilnas konstrukcijas atjaunošanu: - AC <sub>surf</sub> 11 – 4 cm, - AC <sub>base</sub> 22 – 6 cm, - AC <sub>bin</sub> 22 – 6 cm,

	<ul style="list-style-type: none"><li>- šķembas 0/56 – 30 cm,</li><li>- smilts salt. – 40cm.”</li></ul> <p>kā arī ņemt vērā otro konstruktīvā asfaltētās ielas griezuma variantu un piezīmi Tehniskā projekta rasējumā ŪKT Lapa Nr.36 “Atjaunojamās asfalta ielas konstrukcija ir jāprecizē uz vietas pie esošā asfalta seguma griezuma un ir jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālās saimniecības pārvalde.”</p>
3) Sakarā ar Grozījumiem Nr.2 no 24.03.2015. p.8, vai tiks mainīti konkursa id.Nr.DŪ-2015/11 Nolikuma p.5.3.9 un 5.3.10. ("kopijas")?	3) sk. atbildi uz 1.jautājumu.

Iepirkumu komisijas vārdā,  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



J.Sarkans