

			1	2	3	4	5	6	7	8																	
SIENAS TIKS	PIELIETOJUMS	SIENAS SHĒMA	MATERĀLI	SIENAS TIKS	PIELIETOJUMS	SIENAS SHĒMA	MATERĀLI	SIENAS TIKS	PIELIETOJUMS	SIENAS SHĒMA	MATERĀLI																
A				S-1	Ārsienas siltinājums un apdare		1. ESOŠS MŪRIS 2. SILTUMIZOLĀCIJAS LĪMJAVA ~5mm 3. SIL.TINĀJUMS 150 mm( $\lambda=0.036$ W/mK), PIEM. ISOVENT-L 4. SILTINĀJUMS 120 mm( $\lambda=0.036$ W/mK), PIEM. ISOVENT-L 5. STIPRINĀJUMA KRONŠTEINS 150mm 6. WAS 25 t PRETMĒJA LOKSNE 50 mm ( $\lambda=0.033$ W/mK), PIEM. PAROC 7.Z TERMO PROFILI AR PAPILDUS 140 mm PLATU LOKSNI ŠUVJU STARPĀS/GAISA ŠĶIRKĀRTA 25 mm 8. ĀREJĀ APDARE - VENTILĒJAMA FASĀDE	S-2	Vējīvera starpsiena		1. SIENA VEIDOTA PĒC KNAUF W628, B TIPI SISTĒMAS, EI 30 2. IEKŠĒJĀ APDARE 3. SKĀŅAS IZOLĀCIJA 60 mm 3. CW PROFILS 75 mm 4. GKFI TIPI GIPSĀKARTONA PLĀKSNE 25 mm, (2 KĀRTAS)	S-1	Šahtu siena		1. PAMATA APMETUMS 2. FIBO BLOKI l=200 mm, 3. BITUMENA MASTIKA 4. EKSTRUĒTAIS PUTUPLISTEROLS t KOPĀ = 250 mm. 5. PUTUPLISTEROLA LĪME	D			1. ESOŠI PAMATU BLOKI 2. BITUMENA MASTIKA 3. EKSTRUĒTAIS PUTUPLISTEROLS t KOPĀ = 250 mm. 4. PUTUPLISTEROLA LĪME	E			1. ESOŠI PAMATU BLOKI 2. BITUMENA MASTIKA 3. EKSTRUĒTAIS PUTUPLISTEROLS t KOPĀ = 250 mm. 4. PUTUPLISTEROLA LĪME	PIEZĪMES: 1. Pagraba sienu PS-1 un PS-2 aukstajā daļā pret siltumizolāciju var būt izvietota cokola apdare vai grunts. Apdari skatīt AR sadajas piešķirtumā Nr.3 2. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu. 3. Sienu, grīdu un griestu iekšējo apdares materiālu veidu skatīt apdares darbu tabulā (AR.6.1) 4. Piešķirtumā un pēc razotāju norādījumiem. 5. Rasejumu nedrīkst mērt, laist uzrādītos zmērus. 6. Ārējos apdares nīsinājumus skatīt AR sadajā - Fasādes (AR.3.1 līdz AR.3.3), un šārējo apdares materiālu kvalitātes prasībām AR sadajas prasībām AR sadalas piešķirtumā. 7. Mechaniskos stiprinājumus izvietot atbilstoši siltumizolācijas razotāja norādījumiem 8. Gērbtuvi, tualešu un dušu telpas izzīdzinošajā kārtā iestrādā grīdas apkures konstrukcija. Skat AVK sadaju. 9. Uzrādītos materiālus drīkst nomaiņīt uz ne zemākas kvalitātēs vai analogiem materiāliem, iepriekš saskanjojot ar projekta autoriu un pasūtītāju 10. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem atbilstoši pastāvīgajiem normatīviem. 11. Fasāžu siltinājumam jānodrošina ETAG 004 prasības un 25 gadu kalpošanas garantija	Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemara ielā 1, Daugavpilī	Objekts: Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģētikas patēriņa ēku	©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autorizētu likumu